












POZNÁMKY :

č.m.	účel miestnosti	prostredie	osvetlenie (lx)	svetlo (typ)
1.01	CHODBA	NZA.1.6-II	100	1xB
1.02	GARAŽ	NZA.1.6-II	200	2xC
1.03	SKLAD	NZA.1.6-II	100	1xC
1.04	KOTOLŇA	NZA.1.6-II	200	2xC
1.05	KANC.KONTAKTU IMOBILNÍ	NZA.1.6-II	300	2xA
1.06	POSILŇOVŇA	NZA.1.6-II	200	3xC
1.07	WC IMOBILNÍ	NZA.1.6-II	200	1xB
1.08	GARAŽ	NZA.1.6-II	100	2xC
1.09	SKLAD	NZA.1.6-II	100	1xB
1.10	POSILŇOVŇA	NZA.1.6-II	200	2xC
1.11	PODSCHOD.PRIESTOR	NZA.1.6-II	100	1xB
1.12	PLYNOMERŇA	NZA.1.6-II	-	-
1.13	PREDSEŇ	NZA.1.6-II	150	1xB
1.14	VONKAŠIE SCHODISKO	NZA.1.6-V	-	1xD

LEGENDA PRÍSTROJOV :

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | vypínač 1-pól., krytie: IP20 |
|  | sériový prepínač, IP20 |
|  | striedavý prepínač, IP20 |
|  | zásuvka 230V podmielková, IP20 |
|  | zásuvka dvojité s natoč. duťkou, IP20 |
|  | vypínač 1-pól., nástenný, IP44 |
|  | striedavý prepínač, nástenný, IP44 |
|  | křížový prepínač, nástenný, IP44 |
|  | zásuvka 230V, nástenná, IP44 |
|  | videovrátník – LCD 7" farebný displej |
|  | tláčidlové tablo s kamerou, zapustené |
|  | elektrický zámok |

LEGENDA SVETIDIEL :

- A** LED stropné, MODUS LLL400RM2KV4ND, 39W, 3900lm, 4000K, 100lm/W, IP20
- B** interiérové LED nástenné, MODUS BRS4KO375V2/ND, 27W, 2900lm, 4000K, 107lm/W, IP40
- C** LED priemyselné, MODUS PL5000LM2W4ND, 42W, 5000lm, 4000K, 119lm/W, IP65
- D** LED reflektor s pohybovým senzorom, 30W, 2400lm, 6000K, krytie: IP44
- N** nádvzové prísadené, 1W, IP42, autonómnosť 3 hod. s piktoграмom
typ: HELIOS OZN/HEL/1W/B/3/SE/AT/OP (MODUS)

Napájecí soustava

: 3x230/400V, 3+PE+N, 50 Hz str., TN-C/TN-S

Ochr. pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41 :

a/v prevádzke: krytmi, zábranami, izol. živých častí, umiestnením mimo dosahu
b/pri poruche: samočinným odpojením napájania, doplnkova – prúd chráničom

Prostredie

: II – vnútorne s trvalou reguláciou

V – vonkajšie pod prístreškom

VI – vonkaššie

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU

ZMENA A	INVESTOR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 81272 Bratislava			
B	STAVBA	TERCHOVÁ OBVODNÉ ODDELENIE PZ REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU			
C		SO-01.1-E1.7 ELEKTROINŠTALÁCIA			
AUTOR NÁVRHU	OBJEKT	TERCHOVÁ ULIČKA Sv.Cyrila a Metoda			
HLAVNÝ PROJEKTANT		PAR. ČÍSLO:			
PROJEKTANT	HALFAR	OBEC:	TERCHOVÁ	ČÍSLO:	60
VYPRACOVAL	HALFAR	VÝKRES:			
POČET A4	3	ČASŤ DOKUMENTÁCIE:	SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY		
MIERKA	1:50	DATUM	02/2018		
		OBSAH VÝKRESU:	Pôdorys 1.NP		
		Č. V.	01		

