


LEGENDA ZARIADENÍ:

- 1 PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN Vitodens 200-W Q=5,9-23,7 kW, ZP= 2,61 m3/hod.
- 2 EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ V=18 L - 3 bar
- 3 AUTOMATICKÁ DOPŇOVACIA STANICA, 230 V (napr. Filicontrol)
- 4 CHEMICKÁ ÚPRAVNA VODY STOJATÁ, 230V (napr. Earth Resources ERAL 30)
- 5 REDUKČNÝ VENTIL (napr. WATTS DRYMN) S MANOMETROM M3A-ABS50
- 6 FILTER S RÚČNÝM PREPLACHOM SÍTKO MAX. 0,6 mm
- 7 POISTNÝ VENTIL MEMBRÁNOVÝ DN15, Pp=6,0 bar
- 8 NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE
- GK - GULOVÝ UZÁVER
- RTD - REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFFERENCIE Ballorex Delta
- PtV - PARTNERSKÝ VENTIL Ballorex Vario PRE RTD
- VK - VYPÚŠŤACÍ KOHÚT

LEGENDA POTRUBÍ :

- VYKUROVACIE POTRUBIE
- POTRUBIE STUdenej VODY
- EXPANZNÉ POTRUBIE



LEGENDA ARMATÚR:

- ČERPADLO
- GULOVÝ KOHÚT
- FILTER
- SPÄTNÝ VENTIL
- TROJCESTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
- POISTNÝ ROHOVÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
- GULOVÝ KOHÚT VYPÚŠŤACÍ
- TEPLOMER PODLA ROZSAHU
- TLAKOMER PODLA ROZSAHU

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS	<div>em.ve[®]s.r.o.</div> <div>projekty TZS a oceňovanie stavebných prác</div>
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS	
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS	

Autor projektu	Ing. Oliver Golis		Golis Bau Service spol. s r.o.		
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis		Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk		
Investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribitnova č. 2, 812 72 Bratislava				
Katastrálne územie		Parcela	Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
Miesto	Obvodné oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová		Profesia	VYKUROVANIE	
			Dátum	01/2018	
			č. zák.	07/MV/2018	
Názov	Terchová Obvodné oddelenie PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu		Formát	2xA4	Mierka
Obsah	Schéma zapojenia zdroja tepla		Profesia	V	Číslo výkresu
				05	Stavebný objekt
					S0-01.3