

SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 :

Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania čl. 411.3, 411.4

Normálna prevádzka - ochrana živých častí: Izoláciou príloha A, kap. A.1

Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2

PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51/2010: VI - Vonkajšie priestory






EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Súradnicový systém: JTSK03
Výškový systém: Balt po vyrovnaní

Investor: Hlavné mesto SR Bratislava V zastúpení:  DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA DPB, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava		 REHING CONSULT REHING CONSULT, a.s., Lakeside 02 Tomášikova 64A, 831 03 Bratislava
Zákazkové číslo:		2117
		Generálny riaditeľ: Ing. Dalibor Krupa

Zodpovedný projektant stavby::		Ing. Vladimíra Rožoková		 DELTES spol. s r.o. Lužná 12, 851 04 Bratislava	
Zodpovedný projektant objektu:		Ing., Mgr. Peter Kolada			
Navrhov - vypracoval:		Ing. Ján Gahura			
Kontroloval:		Ing. Marta Bútorová			
Miesto stavby:		MČ Bratislava - Ružinov	Okres:	Bratislava II	
Investor - stavebník:		Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava			
Stavba:		Trolejbusové trate v Bratislave - projekčné práce - pre časť 4: Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho			
Objekt:		Verejné osvetlenie - úsek Bulharská - Galvaniho - preložka			
Názov prílohy:		Situácia - demontáž			