

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Vysvetlenie informácií č. 2

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž č. VS ZIL 7 pre predmet zákazky „ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA – VETVA V2 MESTO OD AUPARK PO ZAT– PARNÝ KOTOL FNŠP“ (ďalej len „**verejná súťaž**“), ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č.65/2026 dňa 2. apríla 2026 pod č. 228373 - 2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 67/2026 pod č. 4767 – MST dňa 2. apríla 2026 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 10 súťažných podkladov k verejnej súťaži (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

Obstarávateľ pokračuje v číslovaní odpovedí nadväzujúc na predchádzajúce vysvetlenie informácií č. 1.

Otázka č. 17

„Vzhľadom na otázku a odpoveď č.9 obstarávateľa, v ktorej potvrdil požiadavku na online prenosy na dispečing objednávateľa závod Žilina a aj na riadiaci systém VALMET operátorské pracovisko kotla K1,2 (v prípade poruchy a neprítomnosti obsluhy) a riadenie kotla z diaľky, chceli by sme týmto požiadať Obstarávateľa o poskytnutie informácie a kontaktnú osobu na súčasného správcu a dodávateľa systému Valmet (obdobne ako v odpovedi na otázku č. 15), aby ho mohol uchádzač osloviť a vyžiadať od neho ponuku na „rozšírenie ovl. obrazoviek pre nový kotol FNŠP na súčasnom operátorskom pracovisku kotla K1,2systému Valmet“.

“

Odpoveď č. 17:

pp. Valmet GesmbH
Christian Pescher
Service Manager EPS
telef. +43 664 4227420
Valmet GesmbH <christian.pescher@valmet.com>

Otázka č. 18:

„Prosím o upresnenie alebo vysvetlenie odpovede č.10 obstarávateľa, v ktorej uvádza „V mieste výroby (kotolňa a úpravňa vody) bude inštalovaný centrály rozvádzač s riadiacim systémom – dozorná s možnosťou ovládania na miestnom dotykovom paneli“.

Otázka: „Centrálny rozvádzač s riadiacim systémom“ uvádzaný v prílohe A - Opis diela sa v TD nenachádza. Má obstarávateľ pod pojmom „Centrálny rozvádzač“ rozvádzač DT podľa

TD v ktorom bude umiestnený NRS kotolne? a ktorý sa podľa TD má nachádzať v rozvodni vedľa dozorne?‘‘

Odpoveď č. 18:

Podrobne rieši časť "DPS 01.5 Systém kontroly a riadenia". Prosím uchádzača o preštudovanie tejto časti.

Otázka č. 19:

„RS pre úpravu vody požaduje Obstarávateľ ako samostatný RS napr. na báze PLC, ktorý bude súčasťou dodávky technológie Úpravne vody, obdobne ako aj parný kotol, ktorý má byť vybavený s vlastným riadiacim systémom? Alebo riadenie úpravne vody resp. jej RS môže byť riešené v PLC nadradeného RS kotolne? V TD sa nenachádza samostatné PLC pre Úpravňu vody ale je navrhnuté (napr. v prehľadovej schéme SKR) ako súbor modulov pre zber I/O z jednotlivých modulov technologických zariadení úpravne vody zapojených prostredníctvom IO signálov do Nadradeného Riadiaceho Systému kotolne (NRS) v rozvádzači DT.“

Odpoveď č. 19:

Rieši objekt "DPS 01.5 Systém kontroly a riadenia". Prosím uchádzača o podrobnejšie preštudovanie tejto časti.

Otázka č. 20:

„V odpovedi č.14 obstarávateľ potvrdil požiadavku na budovanie optickej siete v rámci hlavného HV rozvodu aj s prípojkou na kotolňu FnsP, kde hranica dodávky realizátora optickej siete je stanovená na ukončenie optického vedenia SFP modulmi. Z odpovede ale nie je jasné, či je alebo nie potrebné riešiť v rámci zákazky Nový kotol FNsP aj komunikačný rozvádzač s optickými a metalickými prvkami na strane ZAT a na strane FNsP? Alebo sa optická sieť zapojí do existujúcich komunikačných rozvádzačov?

Ak má byť súčasťou riešenia dodávky nový komunikačný rozvádzač s optickými a metalickými prvkami , požaduje obstarávateľ aj dodávku switchov? Alebo si switche – ich dodávku, konfiguráciu a inštaláciu do komunikačných rozvádzačov bude zabezpečovať priamo obstarávateľ?‘‘

Odpoveď č. 20:

V rámci zákazky Nový kotol FNsP je aj komunikačný rozvádzač , resp. dodávka komunikačného HW do komunikačnej časti rozvádzača DT , tak ako je uvedené v prehľadovej schéme SKR. Všetky dodávky HW a SW sú na strane dodávateľa , ich dodávka a realizáciu musí spĺňať požiadavky uvedené v dokumente _Všeobecné pravidlá pre partnerské firmy dodávajúce OT infraštruktúru a softvér

Spoločná poznámka k poskytnutým odpovediam:

Obstarávateľ uvádza, že žiadosť o vysvetlenie bola doručená obstarávateľovi po odporúčanej lehote, ktorá márne uplynula dňa 22.apríla.2026.

Obstarávateľ osobitne uvádza, že súťažná dokumentácia vrátane vysvetlení podaných obstarávateľom (článok 1 ods. 1.4 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vrátane tohto vysvetlenia, predstavuje záväzný dokument, ktorý má význam aj pri plnení zmluvy o dielo v zmysle článku 7 ods. 7.1 písm. e) vzoru zmluvy o dielo.

Obstarávateľ konštatuje, že v poskytnutých odpovediach obstarávateľ nemenil súťažné podklady ani ich prílohy podstatným spôsobom. Z uvedeného dôvodu je význam poskytnutých odpovedí z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný a lehotu na predkladanie ponúk nemení.

V Košiciach dňa 29.apríla 2026