



ROZVODNÁ SÚSTAVA:
3+PEN (N+PE), AC, 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

ZÁKLADNÁ OCHRANA - OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-412007, ČL.4.11.2:
- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ - PRÍLOHA A.1
- ZÁBRANY ALEBO KRYTY - PRÍLOHA A.2
- PREKÁŽKY A UMIESTNENIE MIMO DOSAHU - PRÍLOHA B
OCHRANA PRI PORUČE - OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-412007, ČL.4.11.3:
- OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE - ČL.4.11.3.1
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE - ČL.4.11.3.2

LEGENDA:

- NOVÉ KÁBLOVÉ NN VEDENIE NAYY-J 4x25 V ZEMI
- NOVÉ KÁBLOVÉ NN VEDENIE CYKY-J 3x2,5 V CHRÁNIČKE HDPE DN50
- NOVÉ KÁBLOVÉ VO VEDENIE CYKY-J 3x2,5 V CHRÁNIČKE HDPE DN50

UPOZORNENIE:
PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ OVERIŤ A VYTÝČIŤ JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIETE.
PRI NEBEZPEČNÝCH SÚBEHOCH A KRIŽOVANIACH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, VÝKOPY REALIZOVAŤ RUČNE.
KLADENIE REALIZOVAŤ V ZMYSLE STN 33 2000-5-52 A STN 73 6005

ZMENA:	d	VYKONAL:	DÁTUM:
	c		
	b		
	a		

INVESTOR:	HL. PROJEKTANT:	PROJEKTANT ČASŤ:
 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA PRIMACIÁLNE NÁM. Č.1, 814 99 BRATISLAVA	 HADE s.r.o. JARABINKOVÁ 8D, 821 09, BRATISLAVA	

NÁZOV ZÁKAZKY:
Bratislava, MČ Devín - PD Dobudovanie chodníka a priechodu pre chodcov na Kremel'skej ul. v Devíne - I. etapa

ČASŤ:	D. Písomnosti a výkresy objektov	VYPRACOVAL:	Ing. D. Serina
OBJEKT:	SO 602-10 Elektrická prípojka a elektronická tabuľa	TECHNICKÁ KONTROLA:	Ing. D. Serina
NÁZOV VÝKRESU:	SITUÁCIA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. D. Serina
STUPEŇ PD:	DSPRS	DÁTUM:	04/2024
MIERKA:	1:200	POČET A4:	4x
PRÍLOHA:	02	TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM ZHOTOVITEĽA. ŽIADNA ČASŤ TEJTO DOKUMENTÁCIE NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ ALEBO POUŽITÁ BEZ JEHO PÍSOBNÉHO POVOLENIA.	