



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

STUDIO A, s.r.o.
Strachovská 333

393 01 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
--- / 29.10.2019

NAŠE ZNAČKA
PVL-79483/2019-240

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jan Goldbach / 221

DATUM
02.12. 2019

K.Ú: Pelhřimov-Skrýšov VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: MÚ Pelhřimov KRAJ: Kraj Vysočina Č.H.P.: 1-09-02-0160-0-00

ID VÚ: DVL_0350 Bělá od pramene po ústí do toku Želivka (Hejlovka)

ID VÚ: DVL_65200 Krystalinikum v povodí Sázavy ČHGR: 6520

PD ZTV pro RD v místní části Pelhřimova - Skrýšov **Stanovisko správce povodí**

Váším dopisem ze dne 29.10.2019 nás žádáte o stanovisko správce povodí k **PD ZTV pro RD v místní části Pelhřimova - Skrýšov** pro umístění stavby a stavební povolení. PD zpracoval STUDIO A, s.r.o. Pelhřimov v 10/2019, arch.č. 1370/A. Investorem je město Pelhřimov.

Řešené území rozlohy cca 5,28 ha je severně od zastavěné části obce. Jedná se o volnou nezastavěnou plochu. Umístění staveb je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Předkládaná PD řeší záměr výstavby dopravních a inženýrských sítí pro budoucí výstavbu cca 40 RD. Pro odkanalizování nové obytné zóny je navržena oddílná kanalizace. Splaškové odpadní vody od jednotlivých RD v množství 19,2 m³/den budou napojeny do stávající obecní splaškové kanalizace napojené na MČOV Pelhřimov. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou odváděny uličními vpustmi do sběračů dešťové kanalizace a následně do třech zasakovacích objektů. Přepady budou napojeny do obecní dešťové kanalizace DN 300. Dešťové vody ze střech jednotlivých RD a zpevněných ploch budou na pozemcích svedeny do akumulčních nádrží dimenzovaných na objem 4 m³/100 m² ploch. Přepady budou do vsakovacích objektů.

Umístěním staveb nebudou dotčeny vodní toky a vodní díla ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Navržená plocha je umístěna mimo záplavová území vodních toků. Záměr se nachází v OPVZ VN Švihov na Želivce.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0350 Bělá od pramene po ústí do toku Želivka (Hejlovka) jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední a ve vodním útvaru podzemních vod DVL_65200 Krystalinikum v povodí Sázavy jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.



Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s předkládaným záměrem **ZTV pro RD v místní části Pelhřimova - Skryšov** pro umístění stavby a stavební povolení za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:
1. Do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody a jiné balastní vody (bazénové). Při realizaci bude provedena důsledná kontrola.
 2. Vsakováním dešťových vod nesmí být ohrožena jakost podzemních vod. Budou dodrženy podmínky hydrogeologického posouzení.
 3. Při provádění navržených prací budou přijata organizační a technická opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod před kontaminací závadnými látkami. Odpovídá zhotovitel stavby. Na stavbě budou umístěny prostředky pro případný havarijný zásah.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod
závodu Dolní Vltava

Co: 1/ spis PVL-20960/2019/SP

jan.goldbach@pvl.cz



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953