

**VYJÁDRĚNÍ**  
**k vodohospodářským sítím a objektům**

**Jednací číslo:** C/ 728 / 19 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k  
vodohospodářským sítím a objektům:*  
**B/ 728 / 19 / 899**

Studio A s.r.o.

Strachovská 333

Pelhřimov

**Název akce:** ZTV pro RD na pozemku p.č. 86/1 v místní části Skřýšov**Text vyjádření:**

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.


Navržené vodovodní řady z potrubí PE DN 100 a DN 80 jsou umístěny v komunikacích a budou napojeny na nově budovaný vodovod v místní části Skřýšov. Vodovodní přípojky z potrubí PE DN 25 budou ukončeny na hranicích stavebních parcel vodoměrnými šachtami. Případné zvýšení tlaku vody ve vodovodních rozvodech RD si zajistí stavebníci RD na vlastní náklady.

Navržené splaškové kanalizační řady z potrubí PVC-U DN 250 jsou umístěny v komunikacích a budou zaústěny do nově budované splaškové kanalizace v místní části Skřýšov, která je svedena do městské ČOV v Pelhřimově. Na kanalizačních řadech budou osazeny typové revizní šachty. Splaškové kanalizační přípojky z potrubí PPKGEM DN 150 budou ukončeny na hranicích stavebních parcel revizními šachtami.

Navržené dešťové kanalizační řady z potrubí PVC-U DN 300 jsou umístěny v komunikacích a budou zaústěny do třech vsakovacích objektů s bezpečnostními přepady do dešťové kanalizace v místní části Skřýšov. Na kanalizačních řadech budou osazeny typové revizní šachty. Dešťové vody z RD a zpevněných ploch budou svedeny do akumulčních nádrží s přepady do vsakovacích objektů na jednotlivých stavebních parcelách.

Přeložku vodovodního řadu z prameniště „Křemešník“ do vodojemu pro město Pelhřimov, který prochází po pozemku p.č. 86/1, řeší město Pelhřimov samostatnou projektovou dokumentací. Výstavbu nového vodojemu pro místní část Skřýšov včetně přívodního potrubí z prameniště a přívodního potrubí ze stávajícího vodovodu v Pelhřimově, Skřýšovské ulici, řeší město Pelhřimov samostatnou projektovou dokumentací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23.

**Seznam příloh :** PD**Datum:** 12.11.2019**Podpis:**



**VODAK Humpolec,s.r.o.**

Pražská 544, 396 30 Humpolec

E-mail:sekretariat@vodakhu.cz, tel.565 533 381, fax.565 533 307

formulář C

**Převzetí vyjádření dne :** 12.11.2019

*osobně (podpis):* \_\_\_\_\_

*poštou (adresa):* viz. adresát