



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 20.03.2025

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 17.03.2025 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 34 s názvom: DNS VAKM výzva 34/2025 pre závod Trebišov (Kazimír).

Dňa 20.03.2025 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie / otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň, prosím o bližšiu špecifikáciu tovaru položky č. 1, časť 2.

Ventil odvzdušňovací liatinový DN80 prírubový, pracovný tlak - rozsah: 0,2PN - 6PN, s pracovným ventilom

Ďakujem

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1:

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že pri položke č. 1 - Ventil odvzdušňovací liatinový DN80 prírubový, pracovný tlak - rozsah: 0,2PN - 6PN, s pracovným ventilom z Prílohy č. 1 – Opis, CP – Časť 2 došlo k doplneniu opisu položky č. 1 - Ventil odvzdušňovací liatinový DN80 prírubový, pracovný tlak - rozsah: 0,2PN - 6PN, s pracovným ventilom, samočinné zavzdušnenie a odvzdušnenie, všetky mechanické časti z materiálov odolných proti korózii, teleso a vrchný diel zo šedej liatiny s epoxidovou, povrchovou úpravou, tesnenie sedla z mosadze / elastoméru, plaváková guľa DN 80 - 100 z polykarbonátu, dvojité vsuvka z POM / nerezovej ocele, skrutky a matice z nerezovej ocele.

Vzhľadom na skutočnosť, že Obstarávateľ poskytol vysvetlenie bezodkladne nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk. Zároveň Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Príloha č. 1 – Opis, CP – Časť 2.

S pozdravom