

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Nacina Ves
Sídlo: Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
IČO: 00325511

Označenie verejného obstarávania:

Názov predmetu zákazky: Kanalizácia a ČOV Nacina Ves – dostavba
Vyhlásená v Ú. v. EÚ: S 58/2025 24/03/2025, oznámenie č. 186955
Vyhlásená vo VVO č. 60/2025, zo dňa 25.03.2025, oznámenie č. 5600-MSP
Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 ZVO

VYSVETLENIE Č. 4 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ZO DŇA 15.04.2025

Verejnému obstarávateľovi boli dňa 11.04.2025, 14.04.2025 doručené žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej dokumentácii na vypracovanie ponuky (ďalej len „súťažné podklady“) na vyššie uvedený predmet zákazky prostredníctvom IS JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ v súlade s bodom 14. časti A1. Súťažných podkladov týmto poskytuje vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer pre objekt SO 02.1 - Čerpacia stanica PČS je vykázaná položka č. 74 a 85. K položkám dodávky a montáže trapézového prestrešenia a dodávky a montáže oceľovej konštrukcie pre kotvenie trapézového plechu sa vo zverejnených podkladoch nenachádza žiadna projektová dokumentácia. Žiadame verejného obstarávateľa o zverejnenie výkresu k týmto položkám.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- Prestrešenie a obvodové opláštenie objektu PČS bude riešené trapézovým plechom uchyteným na oceľovej konštrukcii, ktorá bude tvorená prierezovým profilom HEA 140.
- Hlavné charakteristiky HEA 140 – šírka príruby 140 mm, výška prierezu 133 mm, hr. príruby 8,5 mm, hr. stojiny 5,5 mm,
- rozsah oceniť podľa výkazu výmer

Otázka č. 2:

Po preštudovaní projektovej dokumentácie k stavebnému objektu Kanalizácia a ČOV Nacina Ves – Aktualizácia, časť SO 01 Kanalizačná sieť sme zistili, že verejným obstarávateľom poskytnutá projektová dokumentácia neobsahuje pozdĺžne profily kanalizačných stôk: "A", ZP "A", "A-A", "A-B", "A-B-1", "A-D", "A-G", "B", "B-A", "B-C", "B-C-1", "B-C-1-1", "B-D", "B-D-1", "B-D-2", "B-F", "Privádzač".

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie..

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- poskytuje sa doplnenie dokumentácie – pozdĺžne profily vo formáte PDF

Otázka č. 3:

Zároveň k stavebnému objektu Kanalizácia a ČOV Nacina Ves – Aktualizácia, časť SO 02 Domové kanalizačné prípojky sme zistili, že verejným obstarávateľom poskytnutá projektová dokumentácia neobsahuje pozdĺžne profily domových prípojk D 160 SN12 v dĺžke 2915m a ani domových prípojk D 200 SN12 v dĺžke 150m.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- domové prípojky budú realizované v minimálnom spáde 2%, zemné práce oceniť v rozsahu podľa poskytnutého výkazu výmer

Otázka č. 4:

Nakoľko sa jedná o dostavbu kanalizačnej siete, na ktorých budúci zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer má realizovať stavebné práce, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby na už existujúcich stokách: "A", "A-F", "B", "B-E", "B-A".

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- **poskytuje sa doplnenie dokumentácie – situácie vo formáte PDF**

Zároveň verejný obstarávateľ:

- **doplňuje poskytnutú projektovú dokumentáciu o dokumentáciu vo formáte PDF podľa vysvetlenia č. 4 zo dňa 15.04.2025**