

**Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:**

Názov: Obec Nacina Ves  
Sídlo: Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves  
IČO: 00325511

**Označenie verejného obstarávania:**

Názov predmetu zákazky: Kanalizácia a ČOV Nacina Ves – dostavba  
Vyhlásená v Ú. v. EÚ: S 58/2025 24/03/2025, oznámenie č. 186955  
Vyhlásená vo VVO č. 60/2025, zo dňa 25.03.2025, oznámenie č. 5600-MSP  
Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 ZVO

---

**VYSVETLENIE Č. 9 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ZO DŇA 21.05.2025**

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 20.05.2025 doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej dokumentácii na vypracovanie ponuky (ďalej len „súťažné podklady“) na vyššie uvedený predmet zákazky prostredníctvom IS JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ týmto poskytuje vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Výkaz výmer SO 01 Kanalizačná sieť:

Vo VV sa nachádza položka s p.č. 52 s popisom „Vyčistenie stôk do DN 300 mm – vyčistenie nánosov, utesnenie spojov“ s množstvom 2355 m. V zadávacej dokumentácii nie je uvedené, aká technológia má byť použitá pri utesňovaní spojov existujúcej kanalizácie, z poskytnutých podkladov nie je možné určiť, aký počet spojov je požadované utesniť.

Žiadosť uchádzača:

Žiadame Verejného obstarávateľa, aby v záujme jednoznačného a jednotného zadania predmetu zákazky pre všetkých uchádzačov definoval v zadaní, aký počet spojov a akú technológiu utesnenia spojov na existujúcej kanalizácii majú uchádzači započítať vo svojich cenových ponukách.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

- **Počet predpokladaných spojov na utesnenie je 109, technológiou sanačnej vložky**

**Otázka č. 2:**

V rekapitulácii a v každom krycom liste objektu k DPH je síce vzorec, avšak to nepreráta výšku DPH. Môže si uchádzač upraviť vzorce, aby tam bola uvedená výška DPH?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

- Verejný obstarávateľ akceptuje, aby záujemcovia upravili vzorce v rekapitulácii a v krycom liste objektov s uvedením príslušnej sadzby a výšky DPH.

**Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje, že nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk s odkazom na bod 14.4. časti A1. súťažných podkladov.**