

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Nacina Ves
Sídlo: Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves
IČO: 00325511

Označenie verejného obstarávania:

Názov predmetu zákazky: Kanalizácia a ČOV Nacina Ves – dostavba
Vyhlásená v Ú. v. EÚ: S 58/2025 24/03/2025, oznámenie č. 186955
Vyhlásená vo VVO č. 60/2025, zo dňa 25.03.2025, oznámenie č. 5600-MSP
Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 ZVO

VYSVETLENIE Č. 6 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ZO DŇA 01.05.2025

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 24.04.2025 doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej dokumentácii na vypracovanie ponuky (ďalej len „súťažné podklady“) na vyššie uvedený predmet zákazky prostredníctvom IS JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ v súlade s bodom 14. časti A1. Súťažných podkladov týmto poskytuje vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Podľa poskytnutej Súhrnnej technickej správy k časti zákazky "A) Kanalizácia a ČOV Nacina Ves – zmena stavby pred dokončením" sa pre stoky gravitačnej kanalizácie majú použiť hladké kanalizačné rúry PVC D 315 mm, SN 12, hr. steny 10,0 mm. Podľa poskytnutej Súhrnnej technickej správy k časti zákazky "B) Kanalizácia a ČOV Nacina Ves – aktualizácia" sa pre stoky gravitačnej kanalizácie majú použiť hladké kanalizačné rúry PVC D315 mm, resp. PVC D400, kruhovej tuhosti SN12.

Podľa dodatočne (15.04.2025) poskytnutých pozdĺžnych profilov sa pre stoky gravitačnej kanalizácie majú použiť korugované rúry PVC DN 300×5000 mm, SN8 (podľa pozdĺžneho profilu s názvom "Stokaa AG_zmena.pdf" majú mať rúry kruhovú tuhosť SN8 / na ostatných dodatočne poskytnutých pozdĺžnych profiloch údaj o kruhovej tuhosti nie je uvedený).

Podľa dodatočne (15.04.2025) poskytnutých výkresov skutočného vyhotovenia stavby boli pre už zrealizovanú časť gravitačnej kanalizácie použité korugované rúry PVC DN 300 bez uvedenia údaje o kruhovej tuhosti (viď napr. súbor s názvom "Nacinná kanaA1 final.pdf").

Podľa poskytnutého výkazu výmer majú byť pre stoky gravitačnej kanalizácie použité rúry "Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu D 315, SN 12, dl. 6 m", resp. "Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 400, SN 12, dl. 6 m" a tomu zodpovedajúce tvarovky z PP.

Špecifikácia typu (korugované/hladké), materiálu (PVC/PP) a kruhovej tuhosti (SN8/SN12) má zásadný vplyv na stanovenie jednotkovej ceny dodávky rúr a tvaroviek, a teda aj zásadný vplyv na stanovenie celkovej ceny zákazky, ktorá je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk. Nejednoznačnou špecifikáciou požiadaviek na rúry gravitačnej kanalizácie sa verejný obstarávateľ vystavuje riziku, že jednotliví uchádzači ocenia rôzne druhy/typy rúr, čoho dôsledkom môže byť, že ponuky uchádzačov budú nevyhodnotiteľné.

Z uvedeného dôvodu žiadame verejného obstarávateľa o:

A) vzájomné zosúladenie špecifikácie rúr a tvaroviek v jednotlivých častiach projektovej dokumentácie a výkazu výmer, t.j. o jednoznačné stanovenie požiadaviek na typ (korugované alebo hladké), materiál (PVC alebo PP) a kruhovej tuhosti (SN8 alebo SN12) rúr a súvisiacich tvaroviek gravitačnej kanalizácie, tak aby súťažné podklady boli jednoznačné v súlade so ZoVO.

B) súčasne, v závislosti od termínu poskytnutia jednoznačných súťažných podkladov, žiadame o tomu zodpovedajúci posun termínu lehoty na predkladanie ponúk.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

- **Aktualizuje výkaz výmer - na materiál PVC, kruhová tuhosť SN12 hladké, DN 150, DN 300, resp DN 400 a k tomu príslušné tvarovky z materiálu PVC (farebné odlišenie)**

-
- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Aktualizuje časť projektovej dokumentácie – výkres s označením – Stoka AG – zmena – pozdĺžny profil stoky AG -zmena |
|--|

Zároveň verejný obstarávateľ

- **Informuje, že dňa 25.04.2025 oznámil predĺženie lehoty na predkladanie ponúk v profile na www.uvo.gov.sk; v IS JOSEPHINE odoslal informáciu v rámci funkcionality „Komunikácia“ a zverejnil dokument v IS JOSEPHINE**
- **aktualizuje súťažné podklady a vykoná opravu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania - zmenu údaju predpokladanej hodnoty zákazky, z dôvodu aktualizácie prílohy k súťažným podkladom – s označením 6_príloha_k_SP_neocenený vykaz vymer_aktualizacia_01_05_2025,**
- **zverejní v profile na www.uvo.gov.sk; v IS JOSEPHINE aktualizované prílohy –**
 - o **Neocenený vykaz výmer**
 - o **časť – PD – Stoka AG – pozdĺžny profil**