



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Pelhřimov  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-61763-8/ČJ-2021-161706-DING

Pelhřimov 30. května 2023

Počet stran: 1

Přílohy: 2/2Ing. Petr Olijnyk  
Studio A s.r.o.  
architektonická a projekční kancelář  
Strachovská 333  
393 01 Pelhřimov**Stanovisko k projektové dokumentaci ke změně stavby před dokončením na realizaci akce: "Komunikace pravý břeh Bělá, SO 701 Pochůzná plochy, WC a městský mobiliář"**

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souladu s § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací ke změně stavby před dokončením na realizaci akce: "Komunikace pravý břeh Bělá, SO 701 Pochůzná plochy, WC a městský mobiliář", za dodržení následujících podmínek:

- 1) Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Současně budou stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí.
- 2) Zakončené chodníkové plochy budou opatřeny varovným pásem, a to v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Zpracoval:  
por. Ing. Zdeněk Mlčochnpor. Bc. Hana Slabá  
vedoucí odděleníPražská 1738  
393 01 Pelhřimov

www.policie.cz

Tel.: 974274258  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: x9nhptc