

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. 001/2025

| | |
|-------------|----------------------------|
| VYPRACOVAL: | MILOŠ KIRCHMAYER - EMK |
| | (MENO A NÁZOV ORGANIZÁCIE) |

ZLOŽENIE KOMISIE:

| FUNKCIA | TITUL | MENO | PRIEZVISKO | FUNKCIA |
|----------|-------|--------|------------|---|
| PRESEDA: | | MILOŠ | KIRCHMAYER | ELEKTROTECHNIK ŠPECIALISTA NA PROJEKTOVANIE A KONŠTRUOVANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ V ZMYSLE § 27 VYHLÁŠKY MDPT SR Č. 205/2010 Z. Z. Č. OSV. 1040/8/11/16/21 |
| 1. ČLEN | | MARTIN | TULÁK | TECHNICKÝ PRACOVNÍK ODDELENIA ENERGETIKY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA |
| 2. ČLEN | ING. | JOZEF | SCHMIDT | HLAVNÝ MAJSTER STREDISKA ÚDRŽBY ELEKTRICKÝCH |
| 3. ČLEN | | MILAN | ŠIMKOVIČ | VEDÚCI REFERÁTU ODDELENIA ÚDRŽBY OBJEKTŮV A AREÁLOV |
| 4. ČLEN | ----- | ----- | ----- | ----- |

| | |
|--------------------------|---|
| NÁZOV OBJEKTU (STAVBY): | PREVÁDZKA ÚSTREDNÝCH DIELNÍ ELEKTRICKÝCH 5400, DEMONTÁŽ, MONTÁŽ A OPRAVA PODVOZKOV, OPRAVA SKRIŇ, PRÍPOJKA NN PRE HYDRAULICKÉ TABUĽOVÉ NOŽNICE HKS 3200 X 10 AREÁL DPB A.S. JURAJOV DVOR, PARC. Č. 13608/006 BRAT. SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, OKRES BRATISLAVA III, K.Ú. BRATISLAVA – NOVÉ MESTO |
|--------------------------|---|

| | |
|---|---|
| PODKLADY POUŽITÉ NA VYPRACOVANIE PROTOKOLU: | PREHLIADKA OBJEKTU, PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA Z 05.1993 Č. 2726-90, VYPRACOVANÝ SPOL. DOPRAVOPROJEKT BRATISLAVA |
|---|---|

| | |
|--|--|
| PRÍLOHY: | PRÍLOHA Č. 1 – TABUĽKA VONKAJŠÍCH VPLYVOV (2 STRANY) |
| OPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A ZARIADENIA: | V OBJEKTE SA NACHÁDZAJÚ TECHNOLOGIE PRE OPRAVY ELEKTRICKÝCH MHD A ICH JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV |

| | |
|--------------|--|
| ROZHODNUTIE: | NA ZÁKLADE PREDLOŽENÝCH DOKLADOV A PO UVÁŽENÍ VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ SÚVISIACICH S PREVÁDZKOU ZARIADENIA KOMISIA STANOVILA JEDNOTLIVÉ VONKAJŠIE VPLYVY (VIŠ PRÍLOHU Č. 1) V ZMYSLE STN 33 2000-1/2009 A STN 33 2000-5-51/2010. |
|--------------|--|

| | |
|--------------|---|
| ZDŮVODNENIE: | ELEKTRICKÉ ZARIADENIE JE V ZMYSLE VYHL. MDPT Č. 205/2010 Z.Z. ZATRIEDENÉ AKO URČENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIE (ELEKTRICKÉ) SKUPINA E2 ELEKTRICKÉ SIETE DRÁH A ELEKTRICKÉ ROZVODY DRÁH DO 1 000 V AC A 1 500 V DC VRÁTANE, TRIEDA A (BEZ NEBEZPEČENSTVA VÝBUCHU). |
|--------------|---|

DÁTUM: II.2024

MILOŠ KIRCHMAYER
PODPIS PREDSEDU KOMISIE

| KÓD | PRIESTOR, STAVEBNÝ OBJEKT /OZNAČENIE MIESTNOSTI/ DRUH PRIESTORU | | |
|---|---|------|------|
| | PREVÁDZKA ÚSTREDNÝCH DIELNÍ ELEKTRIČIEK 5400, DEMONTÁŽ, MONTÁŽ A OPRAVA PODVOZKOV, OPRAVA SKRÍŇ, PRÍPOJKA NN PRE HYDRAULICKÉ TABUĽOVÉ NOŽNICE HKS 3200 X 10 | | |
| VONKAJŠÍ VPLYV | OPRAVA SKRÍŇ | ---- | ---- |
| AA – TEPLOTA OKOLIA | AA5 | ---- | ---- |
| AB – ATMOSF. PODMIENKY | ---- | ---- | ---- |
| AC – NADMORSKÁ VÝŠKA | AC1 | ---- | ---- |
| AD – VÝSKYT VODY | AD1 | ---- | ---- |
| AE – VÝSKYT CUDZÍCH PEVNÝCH TELIES | AE2 | ---- | ---- |
| AF – VÝSKYT KOROZ. ALE- BO ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK | AF2 | ---- | ---- |
| AG – MECHANICKÉ NAMÁ- HANIE – NÁRAZY | AG2 | ---- | ---- |
| AH – VIBRÁCIE | AH2 | ---- | ---- |
| AK – VÝSKYT RASTLÍN ALE- BO PLESNÍ | AK1 | ---- | ---- |
| AL – VÝSKYT ŽIVOČÍCHOV | AL1 | ---- | ---- |
| AM – ELEKTROMAGNETICKÉ ELEKTROSTATICKÉ ALEBO IONIZUJÚCE PÔSOBENIE | AM-1-2, AM-2-1, AM-3-1, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM- 9-1, AM-21, AM-22-1, AM-23-1, AM-24-1, AM-31-1. AM-41-1 | ---- | ---- |
| AN – SLNEČNÉ ŽIARENIE | AN1 | ---- | ---- |
| AP – SEIZMICKÉ ÚČINKY | AP1 | ---- | ---- |
| AQ - BÚRKOVÁ ČINNOST | AQ1 | ---- | ---- |
| AR – POHYB VZDUCHU | AR1 | ---- | ---- |
| AS – VIETOR | ---- | ---- | ---- |
| AT – SNEHOVÁ POKRÝVKA | ---- | ---- | ---- |
| AU – NÁMRAZA | ---- | ---- | ---- |
| BA - SCHOPNOST OSOB | BA1, BA4 | ---- | ---- |
| BB – ODPOR TELA | BB1 | ---- | ---- |
| BC – KONTAKT OSOB S PO- TENCIÁLOM ZEME | BC1 | ---- | ---- |
| BD – PODMIENKY ÚNIKU V PRÍPADE NEBEZPEČEN- STVA | BD1 | ---- | ---- |
| BE – POVAHA SPRACÚVA- NÝCH A SKLADOVANÝCH LÁTOK | BE1 | ---- | ---- |
| CA - STAVEBNÉ MATERIÁLY | CA1 | ---- | ---- |
| CB – KONŠTRUKCIA BUDO- VY | CB1 | ---- | ---- |

POZNÁMKA:

Miestnosti (vnútorné priestory) sú zatriedené ako priestor III – vnútorné priestory s regulovanou teplotou (kúrenie alebo chladenie možno na určitý čas vypnúť, predchádza sa tým vzniku extrémne nízkych alebo vysokých teplôt. Na zabránenie extrémne suchých podmienok možno použiť zvlhčovanie) podľa STN 33 2000-5-51/2010 čl. NZA.6.