

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.6.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Oświetlenie boiska sportowego LKS „Burza” Roczyny


WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Zamawiający przewidział budowę oświetlenia w oparciu o naświetlacze 843W LENA FACTOR LED 3M – na 6-u słupach, po 2 oprawy na słup, gdzie (wg przedmiaru) dopuszcza się masę 25 kg na przewieszkę; klasa III (75lx).

Ponadto: na poniższym wycinku z projektu widać wyraźnie, że nie będzie możliwe oświetlenie strefowe ze względu na rozmieszczenie opraw i kąty:



Wykonawca, przy zachowaniu klasy III ośw. (75lx), proponuje następujące rozwiązanie zamienne:

- po 4 lżejsze naświetlacze na słup (po 2 na przewieszce) – razem 24 sztuki o wyższej skuteczności świetlnej niż oprawa referencyjna; zwiększy to pole manewru (=potencjalnie lepsza równomierność) oraz da możliwość wprowadzenia scen świetlnych bez konieczności wdrażania skomplikowanych i drogich systemów sterowania;
- moc pojedynczej oprawy ponad dwukrotnie mniejsza niż oprawy referencyjnej – co sumarycznie pozwoli zaoszczędzić kilkadziesiąt watów „na słup” – a to przełoży się na około 220-260W zysku energetycznego na całości oświetlenia boiska.

Co Zamawiający sądzi o takim rozwiązaniu? Czy zostanie ono zaakceptowane?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza zmian w zakresie sposobu sterowania oraz opraw oświetleniowych.

Pytanie 2

Czy projekt oświetlenia należy przedłożyć wraz z ofertą?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż w związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 1 projektu oświetlenia nie należy przedkładać wraz z ofertą.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52