

Věc

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

---

Zadavatel:

### **Město Šternberk**

Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

Veřejná zakázka:

### **MĚSTO ŠTERNBERK – kanalizace Chytilička**

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Dne 3. 4. 2025 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke které poskytuje zadavatel v zákoně stanovené lhůtě následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele <https://profily.proebiz.com/profile/00299529/>.

#### **Žádost o vysvětlení ZD:**

1. Projektant počítá s ŽB potrubím na (m). Dle podélného profilu a standardizovaných délek výrobců kanalizačních šachet a potrubí daného materiálu a dimenze, nevychází umístění šachet přesně na projektovanou pozici. Rozdíl je až 70 cm. Bude tedy doplněna položka řez a frézování ŽB potrubí? Nebo bude možno se šachtami pozičně pohybovat dle standardních délek výrobců trubního systému?

#### **Vysvětlení ZD:**

Do přiloženého soupisu prací byla doplněna položka v dílčím soupisu prací 090 s číslem 23 zohledňující náklady související s případným zkrácením trub a frézováním jejich konců včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu. Případně je možno řešit i posunem šachet. Pak se položka nevyčerpá.

#### **Žádost o vysvětlení ZD:**

2. Dále ve výkazu výměr položka č.68 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01. V technické zprávě se píše odstranění stávající opěrné zídky z dřevěných prachů. Na místě samém se nachází staré železniční pražce, které jsou považovány za **nebezpečný odpad zatříděný pod kódem 17 02 04**. Bude o tuto položku doplněn výkaz výměr?

#### **Vysvětlení ZD:**

Do přiloženého soupisu prací byla doplněna položka v dílčím soupisu prací 001 s číslem 73 zohledňující náklady související s případným příplatkem za uložení nebezpečného odpadu zatříděného pod kódem 17 02 04.

**Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:**

**Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 17. 4. 2025.**

S pozdravem

**Ing. Šárka Goldmannová**  
za ZVZ Konzult s.r.o.  
smluvní zástupce zadavatele

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Soupis prací\_07.04.2025