

## **Vysvetľovanie č. 1**

na základe zaslanej žiadosti o vysvetlenie uchádzača poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie:

### Otázka – žiadosť o vysvetlenie:

Dobrý deň nakoľko sa v podkladoch odvolávate na pôdorys (zelené, žlté) a tento nie je v dokumentoch prosím o jeho zaslanie.

Plus vás chcem poprosiť ohľadom gresovej dlažby. Výber farby a rozmeru dlažby je na dodávateľovi? Alebo máte vybraný tip dlažby?

Farba na betón tiež výber farby je na dodávateľovi?

### Odpoveď - vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ v prílohe č.4 zverejňuje pôdorys a upresňuje rozmer a farbu gresovej dlažby nasledovne:

**rozmer gres. dlažby: 300 x 300 mm, hr. 10 mm (z praktického dôvodu polozenia dlažby) ; farba bet. podlahy + dlažby: sivá (zhodná s existujúcou farbou).**

V Bratislave 31.03.2025