

Ciasna, dnia 16 kwietnia 2025 r.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
RGK.SW.271.2.2025

ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI DO POSTĘPOWANIA

Dotyczy zadania pn.: **„Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na usprawnieniu i przebudowie układu sterowania”**

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego wnioski następującej treści:

Prosimy o udostępnienie protokołu z pomiarów rezystancji izolacji z następujących powodów:

- brak możliwości wykonania pomiarów w trakcie wizji lokalnej,
- duży koszt wymiany magistrali.

Jeśli Zamawiający dysponuje wynikami pomiarów to jest w stanie określić (a tego nie zrobił), czy magistrala jest sprawna, czy nie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zewnętrzna magistrala jest sprawna, działająca i zakończona przetwornikami RS48T, w związku czym Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko iż nie jest to przedmiot zadania (konieczna jest jedynie integracja sygnałów pochodzących z magistrali).

Z poważaniem:
Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej