



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 30 kwietnia 2025 r.

BZP.271.9.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul. Gen. Jana Sadowskiego - Etap II

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęło pytanie, na które udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1:

Prosimy o informację jaką kategorię ruchu należy przyjąć.

Odpowiedź:

Należy przyjąć kategorię ruchu KR4.

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie projektu technicznego.

Odpowiedź:

Dla przedmiotowego zadania zamawiający nie posiada projektu technicznego.

Pytanie 3:

Prosimy o wskazanie w jakim miejscu mają znajdować nowo wykonane krawężniki.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zabudowę nowych krawężników na całym odcinku planowanych robót, w miejscach gdzie krawężników brakuje. Łączna długość nowych krawężników do zabudowy wynosi 650 mb, zgodnie z poz. 9 pomocniczego przedmiaru robót (załącznik nr 7 do swz).

Przewodnicząca komisji przetargowej