



Piekary Śląskie, 9 maja 2025 r.

BZP.271.10.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Pod Lipami

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęło pytanie, na które udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 4:

Prosimy o informację, w którym miejscu mają znajdować się korytka trapezowe, nowy krawężnik oraz która część istniejącego krawężnika jest do wymiany.

Odpowiedź:

Korytka trapezowe zostaną zabudowane w rowie przed skrzyżowaniem z DW 911 (na prawoskręcie w rejonie barier energochłonnych). Nowe krawężniki należy zabudować w brakujących miejscach na odcinku objętym zakresem robót - 1430 mb, zgodnie z poz. 14 pomocniczego przedmiaru robót (załącznik nr 7 do swz). Wymiana krawężników dotyczy krawężników uszkodzonych znajdujących się na odcinku objętym zakresem robót - 200 mb, zgodnie z poz. 15 pomocniczego przedmiaru robót (załącznik nr 7 do swz).

Pytanie 5:

Prosimy o podanie kategorii ruchu.

Odpowiedź:

Należy przyjąć obciążenie dla kategorii ruchu min. KR 4.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu (destruktu) asfaltowego w masie asfaltowej.

Przewodnicząca komisji przetargowej