



LEGENDA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

- Nové podzemní vedení VO CYKY-J 4x16 v chráničce Ø63/52 + zemnicí pásek Fežn30x4 na dně výkopu
- Nové podzemní vedení VO CYKY-J 4x16 v chráničce Ø63/52 jako záložní propoj - na jedné straně ve stožáru nezapojeno
- Stávající podzemní vedení VO

NOVÉ NAVRŽENÉ STOŽÁRY VO PRO OSVĚTLENÍ OBYTNÉ ZÓNY

- Stožár:** Nový slisnicí stožár VO, výška 6,0 m nad vekturtem do země, bezpatkový, třístrupový, oboustranný žárový zinek, bez výložníku, výška světelného bodu 6,0 m
- Svítidlo:** Slisnicí LED svítidlo, 30W/4650lm, 2700K

NOVÉ NAVRŽENÉ STOŽÁRY VO PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ

- Stožár:** stožár v=6m - model pro nasvětlení přechodů, třístrupový, oboustranný žárový zinkovaný, bezpatkový.
- Výložník:** rovný, délky 2,0 m
- Svítidlo:** Asymetrické svítidlo pro nasvětlení přechodů
- Zdroj LED 90W/11700lm, 4000K**

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Rozvodná soustava NN: 3PEN- 400V, 50Hz, TN-C
- Instalace ve stožáru: INPE- 230V, 50Hz, TN-S
- Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
- živé části: izolaci u příslušné kabelové krytem svítidla a svorkovnice
  - neživé části: izolaci u předmětů třídy II automatickým odpojením od zdroje

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Sídlo společnosti:  
Přemysla 202, 789 42 Prácheň  
IČ: 0649026, DIČ: CZ0649026  
Korespondenční adresa:  
Jarošova 169, 789 01 Zábřeh  
info@trafficsdesign.cz, 158 136899

TRAFFIC  
DESIGN

INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS hk9bz1f

OBJEDNATEL: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS hk9bz1f

VYPRACOVAL: Robert Kovář

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Říha

AKCE:

Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh

ČÁST:

D.2 SO 400 Veřejné osvětlení

PŘÍLOHA:

Situace veřejného osvětlení část 2

Č. PŘÍLOHY:

D.2.3

STUPEŇ: DPS

DATUM: 05/2024

MĚŘÍTKO: 1:250

FORMÁT: 10 x A4

Pracovní list obsahuje celkový výhled na projekt a detaily, které jsou součástí projektu.