



Polkowice, dnia 09.05.2025 r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” na zadanie pod nazwą:

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - ul. Bursztynowa, Al. Dębowa, ul. Orzechowa w Sobinie gm. Polkowice.”
Nr sprawy 7/2025

Zgodnie z art.284 ustawy Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione przez Wykonawców pytania do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1 :

„W załączniku „STWiOR.pdf”, Zamawiający wspomina, iż – „Do wykonania sieci wodociągowej i przyłączy stosuje się następujące materiały: - rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001” czy w związku z tym, iż norma „ZAT/97-01-001” jest dokumentem już nie funkcjonującym, wystarczająca jest zgodność materiałów z normą „PN-EN 12201-2_2024”?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wystarczająca jest zgodność materiałów z normą „PN-EN 12201-2_2024”


KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Wioletta Czekała

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 2, 59-100
Polkowice

Prezes Zarządu:
Emilian Stańczyszyn

Kapitał Zakładowy:
141.189.300 PLN

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer KRS: 0000074347

NIP: 692-000-12-19
REGON: 390558659

Konto:
Santander Bank Polska Spółka
Akcyjna
O/Polkowice
nr konta 94 10902109 0000 0005
5000 0085

Telefony:
tel. alarmowy: 994
tel. (76) 846 29 11, fax (76) 846 29
60

www.pgm-polkowice.com.pl

e-mail: pgm@pgm-polkowice.com.pl