

Obstarávateľ: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 Košice

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Súťaž v zmysle interných pokynov obstarávateľa.

Predmet zákazky:

**Pravidelné odborné prehliadky a servis systému elektronickej
požiarnej signalizácie (EPS) – č. 19/2/2/37 – opakovaná súťaž**

Prílohy:

1. Výzva na predkladanie ponúk
2. Technická špecifikácia predmetu zákazky
3. Vzor cenovej ponuky

V Košiciach, dňa 20. 02. 2020

.....
Ing. Jaroslav Tkáč
konateľ spoločnosti

V Košiciach, dňa 20. 02. 2020

.....
Ing. Peter Hančár
manažér obstarávania

V Košiciach, dňa 20. 02. 2020

.....
Ing. Róbert Köröš
manažér požiadavky

Príloha č. 1 - Výzva na predkladanie ponúk**1. Identifikačné údaje obstarávateľa:**

Názov: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Ulica: Komenského

Číslo: 7

Obec (mesto): Košice

PSČ: 040 01

IČO: 31679692

Tel. č.: 055/6007 100

Fax: 055/622 21 41

E-mail: teho@teho.sk

Komunikácia pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje prostredníctvom systému na elektronickú komunikáciu – JOSEPHINE. O prípadné vysvetlenie výzvy a ostatných podkladov je potrebné požiadať včas.

2. Druh obstarávateľa:

Obstarávateľ podľa § 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Postup obstarávania:

Súťaž v zmysle interných pokynov obstarávateľa.

4. Typ zmluvy:

Objednávka.

5. Názov predmetu zákazky:

„Pravidelné odborné prehliadky a servis systému elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) – č. 19/2/2/37 – opakovaná súťaž“

6. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom obstarávania je vykonanie pravidelných odborných prehliadok v zmysle platnej legislatívy (§ 15 ods. 2a-d Vyhlášky 726/2002 Z. z.) a mimozáručného servisu na súbore prostriedkov (EPS) v sústave kolektorov na sídlisku Ťahanovce a v archíve obstarávateľa na Gerlachovskej ulici.

7. Spoločný slovník obstarávania:

35111000-5 Protipožiarne zariadenia

8. Rozsah predmetu zákazky:

viď technická špecifikácia a požiadavky na predmet obstarávania v prílohe č. 2. Je umožnené predkladať aj ekvivalenty iných značiek tovarov ako sú uvedené v technickej špecifikácii, avšak musia mať preukázateľne rovnakú alebo vyššiu kvalitu. Všetky zmeny je potrebné vopred odsúhlasiť s obstarávateľom. Obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah predmetu zákazky. Bližšie

informácie ohľadom technickej špecifikácie poskytne: Ing. Róbert Köröš; mobil: +421 905 383 982, email: koros@teho.sk.

9. Termín dodania tovaru, poskytnutia služieb, resp. vykonania prác:

Na základe jednotlivých objednávok v priebehu roka 2020.

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

Preddavok sa neposkytuje. Cena za dielo je splatná po riadnom vykonaní diela zhotoviteľom podľa zmluvy, v lehote do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a prílohu bude tvoriť kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vykonaného na základe zmluvy.

11. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

Uchádzač musí predložiť nasledovné doklady:

1. Oskenovaný doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať práce súvisiace s predmetom zákazky – overená fotokópia aktuálneho výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra (overenie nie staršie ako 3 mesiace).
2. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá podlžnosti voči daňovému úradu (nie je dlžníkom DPH voči štátu), sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam.
3. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť.
4. Čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač prehlási, že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom v tejto verejnej súťaži.
5. Cenová ponuka spracovaná v zmysle prílohy č. 3 a ostatných podmienok, uvedených v súťažných pokladoch.

12. Kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:

Predloženie dokladov v zmysle bodu č. 11 výzvy a splnenie ostatných podmienok uvedených vo výzve.

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

- A. Celková navrhovaná cena za mesačné, štvrťročné a ročné odborné prehliadky v kolektoroch na sídlisku Ťahanovce v EUR bez DPH (t. j. $11 \times A1 + 3 \times B1 + C1$ – vid' príloha č. 3)70 bodov,
 - B. Celková navrhovaná cena za mesačné, štvrťročné a ročné odborné prehliadky v archíve na Gerlachovskej ulici v EUR bez DPH (t. j. $11 \times A2 + 3 \times B2 + C2$ – vid' príloha č. 3)20 bodov,
 - C. Navrhovaná hodinová sadzba za servis systému EPS (kolektory, archív) v EUR bez DPH (položka č. 40 – vid' príloha č. 3).....10 bodov,
- Súčet spolu (A + B + C).....max. 100 bodov.

Najvýhodnejšia súťažná ponuka je platná ponuka s najnižšou hodnotou tohto kritéria. Maximálny počet bodov sa prideli najvýhodnejšej ponuke a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel hodnoty tohto kritéria z najvýhodnejšej ponuky a navrhovanej hodnoty tohto kritéria príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenasobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Hodnotenie ponúk vykoná komisia menovaná obstarávateľom.

Upozornenie:

Na zostavenie poradia predložených ponúk si obstarávateľ vyhradzuje právo realizovať 2. kolo obstarávania formou rokovacieho konania (RK) alebo elektronickej aukcie (EA). O prípadnom konaní a podmienkach RK alebo EA budú uchádzači informovaní prostredníctvom Výzvy na účasť na RK alebo Výzvy na účasť v EA.

14. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: 11.03.2020 do 12⁰⁰ hod.

Ponuku je potrebné predložiť v príslušnom systéme na elektronickú komunikáciu (JOSEPHINE). Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané po termíne na predkladanie ponúk, resp. v inom jazyku, okrem českého jazyka, alebo inak nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Zároveň ak predkladateľ ponuky nepredloží doklad na požadovanú podmienku účasti alebo nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované, ak nie je v inom bode uvedené iné. **Ponuku uchádzač zašle elektronicke prostredníctvom systému JOSEPHINE spolu so skenovanými dokladmi vo formáte .pdf.** Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.

15. Kontaktná osoba pre prípadné otázky k podkladom súťaže:

Ing. Peter Hančár – mobil: +421 905 553 046; sutaz@teho.sk

16. Záverečné ustanovenia:

Všetky predložené ponuky sa stávajú majetkom obstarávateľa ako doklad o regulárnom priebehu súťaže.

Odvzdaním ponuky súťažiaci vyslovujú súčasne súhlas s týmito súťažnými podkladmi. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky, rozhodnúť o splnení podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži, predĺžiť lehotu viazanosti ponúk, odmietnuť predloženú ponuku, zrušiť súťaž, rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky, odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži podľa súťažných podkladov, resp. ich úplného nenaplnenia, neprijatť ponuku, ktorej cena presiahne finančný limit stanovený pre obstarávateľa v zmysle Vyhlášky č. 428 zo 6. decembra 2019 Úradu pre verejné obstarávanie, pri ktorom je obstarávateľ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice povinný použiť postup na zadávanie nadlimitnej zákazky v zmysle zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom obstarania je vykonanie odborných prehliadok v zmysle platnej legislatívy (§ 15 ods. 2a-d Vyhlášky 726/2002 Z.z.) a mimozáručného servisu na súbore prostriedkov (EPS) v sústave kolektorov na sídlisku Ťahanovce a v archíve obstarávateľa na Gerlachovskej ulici v Košiciach.

V priebehu roka je potrebné vykonať 11 x mesačnú prehliadku, 3 x štvrtročnú prehliadku a 1 x ročnú prehliadku.

1. Revízie elektrickej požiarnej signalizácie EPS v sústave kolektorov na sídlisku Ťahanovce v Košiciach**A1) Mesačné prehliadky EPS**

P.č.	Obsah kontroly	počet
1.	kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	23
2.	kontrola výstupov (sirény)	2
3.	aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	1
4.	aktivácia linky na prenos signálu (ESSERNET)	1
5.	kontrola zaznamenávania údajov v Prevádzkovej knihe EPS	2

B1) Štvrtročná prehliadka EPS

P.č.	Obsah kontroly	počet
6.	kontrola náhradného napájacieho zdroja	23
7.	kontrola automatických hlásičov požiaru vrátane tlačidlových hlásičov	343 + 6745 m Esser Kabel
8.	funkčná skúška výstupov (sirény)	2
9.	kontrola zaznamenávania údajov v Prevádzkovej knihe EPS	2

C1) Ročné odborné prehliadky a odborné skúšky EPS

P.č.	Obsah kontroly	počet
10.	kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vr. skúšobnej prevádzke	23
11.	kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane očistenia	3
12.	kontrola utesnenia, vodičov, spojov, svorkovníc, poistkových vložiek	3
13.	kontrola jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania AKU	3
14.	kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami	3
15.	kontrola záložných AKU pre signalizáciu mimo prevádzky	16
16.	kontrola pripojenia jednotlivých zariadení, vrátane ESSERNETU	4
17.	kontrola automatických hlásičov požiaru vrátane tlačidlových hlásičov	343 + 6745 m Esser Kabel

18.	vypracovanie Správy o ročnej odbornej prehliadke a odbornej skúške EPS	1
-----	--	---

2. Revízie elektrickej požiarnej signalizácie EPS v archíve obstarávateľa – Gerlachovská ulica v Košiciach

A2) Mesačné prehliadky EPS

P.č.	Obsah kontroly	počet
19.	kontrola napájania ústredne	1
20.	kontrola spojov akumulátora	2
21.	kontrola hlásičov požiaru – každý mesiac iný	1
22.	funkčná skúška sirény	2
23.	kontrola tlačidlových hlásičov	4
24.	kontrola zaznamenávania údajov v Prevádzkovej knihe EPS	1

B2) Štvrťročná prehliadka EPS

P.č.	Obsah kontroly	počet
25.	kontrola vybraných funkcií ústredne	1
26.	kontrola spojov akumulátora	2
27.	kontrola funkčnosti komunikátora GSM	1
28.	kontrola hlásičov požiaru	16
29.	funkčná skúška sirény	2
30.	kontrola tlačidlových hlásičov	4

C2) Ročné odborné prehliadky a odborné skúšky EPS

P.č.	Obsah kontroly	počet
31.	kontrola jednotlivých funkcií ústredne	1
32.	kontrola spojov akumulátora	2
33.	kontrola funkčnosti komunikátora GSM	1
34.	kontrola zaznamenávania údajov do knihy EPS	1
35.	kontrola hlásičov požiaru	16
36.	funkčná skúška sirény	2
37.	kontrola tlačidlových hlásičov	4
38.	kontrola tesnosti, svorkovnic, vodičov	20
39.	vypracovanie Správy o ročnej odbornej prehliadke a odbornej skúške EPS	1

3. Servis systému EPS (kolektory Ťahanovce, archív – Gerlachovská ulica)

40.	Navrhovaná hodinová sadzba v EUR bez DPH
-----	--

Príloha č. 3 – Vzor cenovej ponuky

V priebehu roka je potrebné vykonať 11 x mesačnú prehliadku, 3 x štvrtročnú prehliadku a 1 x ročnú prehliadku.

1. Revízie elektrickej požiarnej signalizácie EPS v sústave kolektorov na sídlisku Ťahanovce v Košiciach**A1) Mesačné prehliadky EPS**

P.č.	Obsah kontroly	počet	jednotková cena EUR bez DPH/ks	cena spolu EUR bez DPH
1.	kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia	23		
2.	kontrola výstupov (sirény)	2		
3.	aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny)	1		
4.	aktivácia linky na prenos signálu (ESSERNET)	1		
5.	kontrola zaznamenávania údajov v Prevádzkovej knihe EPS	2		
A1) Vykonanie mesačnej prehliadky EPS				
A1) Vykonanie 11 x mesačnej prehliadky EPS				

B1) Štvrtročná prehliadka EPS

P.č.	Obsah kontroly	počet	jednotková cena EUR bez DPH/ks	cena spolu EUR bez DPH
6.	kontrola náhradného napájacieho zdroja	23		
7.	kontrola automatických hlásičov požiaru vrátane tlačidlových hlásičov	343 + 6745 m Esser Kabel		
8.	funkčná skúška výstupov (sirény)	2		
9.	kontrola zaznamenávania údajov v Prevádzkovej knihe EPS	2		
B1) Vykonanie štvrtročnej prehliadky EPS				
B1) Vykonanie 3 x štvrtročnej prehliadky EPS				

C1) Ročné odborné prehliadky a odborné skúšky EPS

P.č.	Obsah kontroly	počet	jednotková cena EUR bez DPH/ks	cena spolu EUR bez DPH
10.	kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja, vr. skúšobnej prevádzky	23		
11.	kontrola povrchu a vnútorného priestoru, vrátane očistenia	3		
12.	kontrola utesnenia, vodičov, spojov, svorkovnic, poistkových vložiek	3		
13.	kontrola jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania AKU	3		
14.	kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami	3		
15.	kontrola záložných AKU pre signalizáciu mimo prevádzky	16		
16.	kontrola pripojenia jednotlivých zariadení, vrátane ESSERNETU	4		
17.	kontrola automatických hlásičov požiaru vrátane tlačidlových hlásičov	343 + 6745 m Esser Kabel		
18.	vypracovanie Správy o ročnej odbornej prehliadke a odbornej skúške EPS	1		
C1) Vykonanie ročnej prehliadky EPS				

CELKOVÁ CENA (kolektory Ťahanovce, t. j. cena za mesačné, štvrťročné a ročnú prehliadku, A1 + B1 +C1)

	Navrhovaná celková cena v EUR bez DPH	
--	---------------------------------------	--

2. Revízie elektrickej požiarnej signalizácie EPS v archíve obstarávateľa – Gerlachovská ulica v Košiciach

A2) Mesačné prehliadky EPS

P.č.	Obsah kontroly	počet	jednotková cena EUR bez DPH/ks	cena spolu EUR bez DPH
19.	kontrola napájania ústredne	1		
20.	kontrola spojov akumulátora	2		
21.	kontrola hlásičov požiaru – každý mesiac iný	1		
22.	funkčná skúška sirény	2		

23.	kontrola tlačidlových hlásičov	4		
24.	kontrola zaznamenávania údajov v Prevádzkovej knihe EPS	1		
A2) Vykonanie mesačnej prehliadky EPS				
A2) Vykonanie 11 x mesačnej prehliadky EPS				

B2) Štvrťročná prehliadka EPS

P.č.	Obsah kontroly	počet	jednotková cena EUR bez DPH/ks	cena spolu EUR bez DPH
25.	kontrola vybraných funkcií ústredne	1		
26.	kontrola spojov akumulátora	2		
27.	kontrola funkčnosti komunikátora GSM	1		
28.	kontrola hlásičov požiaru	16		
29.	funkčná skúška sirény	2		
30.	kontrola tlačidlových hlásičov	4		
B2) Vykonanie štvrťročnej prehliadky EPS				
B2) Vykonanie 3 x štvrťročnej prehliadky EPS				

C2) Ročné odborné prehliadky a odborné skúšky EPS

P.č.	Obsah kontroly	počet	jednotková cena EUR bez DPH/ks	cena spolu EUR bez DPH
31.	kontrola jednotlivých funkcií ústredne	1		
32.	kontrola spojov akumulátora	2		
33.	kontrola funkčnosti komunikátora GSM	1		
34.	kontrola zaznamenávania údajov do knihy EPS	1		
35.	kontrola hlásičov požiaru	16		
36.	funkčná skúška sirény	2		
37.	kontrola tlačidlových hlásičov	4		
38.	kontrola tesnosti, svorkovnic, vodičov	20		
39.	vypracovanie Správy o ročnej odbornej prehliadke a odbornej skúške EPS	1		
C2) Vykonanie ročnej prehliadky EPS				

CELKOVÁ CENA (archív Gerlachovská, t. j. cena za mesačné, štvrťročné a ročnú prehliadku, A2 + B2 + C2)

	Navrhovaná celková cena v EUR bez DPH	
--	---------------------------------------	--

3. Servis systému EPS (kolektory Ťahanovce, archív – Gerlachovská ulica)

40.	Navrhovaná hodinová sadzba za servis v EUR bez DPH	
-----	--	--

** ceny uvádzať v EUR bez DPH*

** ceny obsahujú všetky náklady potrebné na vykonanie zákazky v zmysle výzvy a technickej špecifikácie*