

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B.

Všetkým známým záujemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
KR-NZ-0108-25

Vybavuje / linka

Bratislava
12.06.2025

Vec: **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie**

Obstarávateľ: **SPP - distribúcia, a.s.**, so sídlom: Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len ako „obstarávateľ“) v súvislosti s verejným obstarávaním na zákazku: *Obnova telemetrických zariadení – 10. etapa*, vyhlásenú na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie S 87/2025, číslo uverejnenia oznámenia: 288987-2025 dňa 06.05.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2025 pod č. 7711 - MRT dňa 07.05.2025 (ďalej len „zákazka“ alebo „súťaž“), obdržal v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) od záujemcu/ov **požiadavku/ na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti**, konkrétne:

Otázka č. 37

V zaslanom dokumente „VO_RTU_Konfiguracia_funkcnej.pdf“ (pozn. obstarávateľa: dokument zaslaný v rámci pozvánky/výzvy na súčinnosť všetkým záujemcom ohľadom testovania vzorky) sú uvedené ASDU a IOA adresy potrebné pre prípravu programu. V dokumente sú uvedené aj dve IP adresy SCADA systémov.

V odpovedi na otázku č. 36 ste upresnili CASDU adresy RTU.

Týmto si dovoľujeme požiadať o stanovisko, či nám vopred budú oznámené aj CASDU adresy oboch SCADA systémov.

Odpoveď č. 37

Obstarávateľ k položenej otázke uvádza, že obe IP adresy predstavujú jeden SCADA Systém.

S úctou,