




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 4962/2020
SP. ZN.: OVS 24/2020 Pe
VYŘIZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: renata.pechova@mubph.cz
DATUM: 27.02.2020



Dodatečné informace č.1

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem „**Stavební úpravy BD 6. května 1612 (DPS) – výměna oken**“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka je zadána formou elektronické aukce.

Dotaz uchazeče ze dne 27.02.2020:

- 1) V zadávací dokumentaci je požadováno $U_w=0,77$. Tímto se dotazujeme, zda mohou být použité otvorové výplně s hodnotou $U_w=0,8$ což odpovídá dle ČSN doporučené hodnotě na pasivní a nízkoenergetické budovy.
- 2) Dále vyzýváme zadavatele ke zveřejnění podrobného položkového rozpočtu výkazů výměr (zpracován např. RTS), aby v rámci transparentnosti byl jednoznačně definován rozsah požadovaných prací a tím se i předešlo případným nesrovnalostem při řešení méně a více prací.

Odpověď zadavatele ze dne 27.02.2020:

- 1) Zadavatel souhlasí s přípustnou odchylkou od stanovené hodnoty tepelněizolačních vlastností celé konstrukce okna až na hodnotu $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- 2) Zadavatel nemá k této akci k dispozici položkový výkaz výměr. Jelikož se jedná o standardní výměnu oken bez potřeby specifikace dílčích prací, není nutné k tomuto vytvářet zvláštní položkový výkaz výměr. Vše potřebné je uvedené v technické specifikaci. Předpokládá se, že uchazeči o tuto zakázku stanoví svou nabídkovou cenu včetně veškerých prací, které jsou rovněž uvedeny v technické specifikaci a k tomu postačí standardní výstup, který běžně zhotovitelé předkládají svým klientům s uvedením technických proporcí vycházejících z předložené technické specifikace s uvedením jednotkové ceny (která zahrnuje demontáž + likvidaci stávajících oken a výrobu + montáž nových oken), celkové ceny, ceny za příslušenství (vč. demontáže a montáže) a ceny za zednické práce. Má se za to, že nabídková cena za dílo se odvíjí především od výroby a montáže primárních prvků, tzn. oken a balkonových dveří a příslušenství. Sekundární prvky, jako vysprávkování omítek, výmalba, úklid apod. jsou tak minoritní položkou v celém rozpočtu. Vícepráce a méněpráce vyplývají až ze samotné realizace, kdy zhotovitel



MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

prokazatelně uvede pádnou a zjevnou příčinu více/méně prací. Při sestavení nabídky k výběrovému řízení nelze automaticky počítat s tím, že více/méně práce nastanou.

otisk úředního razítka

Renata Pechová, v. r.
vedoucí oddělení evidence majetku a nakupování
Odboru vnitřní správy MěÚ Bystřice pod Hostýnem