




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 5365/2020
SP. ZN.: OVS 24/2020 Pe
VYŘIZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: renata.pechova@mubph.cz
DATUM: 05.03.2020



Dodatečné informace č.4

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem „**Stavební úpravy BD 6. května 1612 (DPS) – výměna oken**“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka je zadána formou elektronické aukce.

Dotaz uchazeče ze dne 04.03.2020:

- 1) Je možné použití meziskelních rámečků Swisspace Ultimate v černé barvě, které vynikají mnohem lepší tepelně izolační vlastností než nerezové rámečky?
- 2) Mohou být kliky a krytky pantů v dekoru ocel F9?
- 3) Je hodnota celé konstrukce $U_w=0,84\text{W/m}^2\text{K}$ přípustná?

Odpověď zadavatele ze dne 05.03.2020:

- 1) Meziskelní rámeček může být i v černé barvě.
- 2) Vzhledem k tomu, že z interiérové strany jsou okna bílá, je třeba použít bílých klik a bílých krytek na panty.
- 3) Hodnota celé konstrukce okna je požadována $U_w = 0,77\text{ W/m}^2\text{K}$, tolerance maximálně na $U_w = 0,80\text{ W/m}^2\text{K}$ (viz. Dodatečné informace č.1). Hodnota $U_w = 0,84\text{ W/m}^2\text{K}$ je již nepřípustná.

otisk úředního razítka

Renata Pechová, v. r.
vedoucí oddělení evidence majetku a nakupování
Odboru vnitřní správy MěÚ Bystřice pod Hostýnem