



Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sochaczew Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew. Al. 600-lecia 90
tel. /fax 46 862-92-00, 46 862-92-98
www.pecsochaczew.pl

Sochaczew dn. 23.05.2025 r.

Do Wykonawców

L.dz. 730/PN/81/2025

Dotyczy: Postępowanie w formie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych pn. „Dostawa wymienników ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z podstawą, izolacją i półrubunkami”. Nr postępowania: **04/2025**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 23.05.2025 r.

1. Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie, czy jest możliwość zmiany wymaganej wysokości 400 mm w przypadku wymienników na CWU.
Dopuszczenie wymienników o 150-250 mm wyższych diametralnie wpływa na możliwość doboru efektywnych i sprawnych urządzeń.
2. Czy Zamawiający dopuszcza maksymalną wysokość wymiennika CWU z z podstawą i izolacją - 450mm, przy wysokości wymiennika z izolacją bez podstawy nie przekraczającej 340mm ?

ODP.1 i 2 : Modernizacja polegać będzie na demontażu starych i montażu nowych wymienników ciepła w istniejących węzłach ciepłych. W celu uniknięcia skomplikowanych prac nie wyrażamy zgody na dobór na cele cwu wymienników o 150-250mm wyższych w stosunku do założeń specyfikacji.

Wyrażamy zgodę na dobór wymienników ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania przy założeniu maksymalnej wysokości wymiennika z izolacją (bez uwzględnienia wysokości podstawy)– 650 mm.

Wyrażamy zgodę na dobór wymienników ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej przy założeniu maksymalnej wysokości wymiennika z izolacją (bez uwzględnienia wysokości podstawy)– 400 mm.

Z poważaniem

PROKURENT

Tomasz Grzejszczak

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Dorociak