

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

1.1. Název veřejné zakázky:	Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	7076
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Šternberk
Sídlo:	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
IČO:	00299529
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ 1

Ve výkrese 14 ŘEZY A DETAILS OBJEKTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE - DEK.pdf je popsáno, že na o.k. poklopu má být aplikován Tartan, zároveň z dodatečných informací č.3 je zřejmé že plocha nad nádržemi je SK 161d – povrch zámková dlažba.

Opravdu má být na poklopy nádrží aplikován Tartan, když jsou umístěny v ploše ze zámkové dlažby?

ODPOVĚĎ 1

Na litinovém poklopu byla aplikace navržena nástřiku z bezpečnostních důvodů proti uklouznutí sportovců.

DOTAZ 2

V projektové dokumentaci jsou poklopy na nádržích čtvercového tvaru, je možné tyto poklopy zaměnit za poklopy kruhového tvaru?

ODPOVĚĎ 2

Poklopy mohou být i kruhové, stejně tak i komínek pro vstup do šachty.

Jedná se však (dle názoru zadavatele) o nepodstatnou technickou změnu oproti projektu. Vzhledem k tomu, že jde o dotovanou zakázku, podléhá definitivní schválení změny stanovisku poskytovatele dotace po vyhotovení změnových listů a dalších příslušných administrativních kroků.

DOTAZ 3

Jakou třídu zatížení mají mít poklopy na nádržích?

ODPOVĚĎ 3

Poklopy musí vydržet zatížení do 12,5t.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

DOTAZ 4

U hlavního objektu j u položek 10, 12 a 14 uvedena z nějakého důvodu poloviční výměra. Prosíme o vysvětlení.

ODPOVĚĎ 4

Viz skladba SK175C – výkres D.1.1 - 15b. V této skladbě je deklarované 50% množství. Příslušné položky soupisu stavebních prací jsou tedy v souladu s projektovou dokumentací. Všichni účastníci řízení ocení příslušné položky dle poskytnutého soupisu stavebních prací.

DOTAZ 5

Ve VV z 6. 4. 2020 se objevila položka 77 zavlažovací systém travnaté plochy vč. napojení z retenčních nádrží. Prosíme o doplnění podrobného položkového rozpočtu k nacenění.

ODPOVĚĎ 5

Všichni účastníci řízení nebudou příslušnou položku č. 77 oceňovat, tj. všichni účastníci řízení uvedou pro příslušnou položku č. 77 (zavlažovací systém travnaté plochy vč. napojení z retenčních nádrží) náklady ve výši 0,- Kč.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den. Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace upravuje ve Výzvě k podání nabídek bod LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **21. 4. 2020 v 10.00 hod.**

