

Názov zákazky: Vodozádržné opatrenia v obci Pruské
Výzva: Vestník VO č. 48/2020 zo dňa 27.2.2020, 10547 – WYP
Verejný obstarávateľ: Obec Pruské

Otázka:

Vážený verejný obstarávateľ,

vo veci verejnej súťaže na uskutočnenie prác vyššie uvedeného predmetu zákazky, uverejnenej vo VVO č. 48/2020 zo dňa 27.02.2019 pod označením 10547-WYP Vám posielame žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov .

Objekt SO 04:

V odpovedi na otázku č.5 VO uviedol: „....., na ktorú sa uloží hydroizolácia (vodonepriepustná) a zazvára sa“.

A)– Vie VO vysvetliť aká hydroizolácia sa uloží a zazvára?

B) Žiadame určiť materiál, parametre, vlastnosti, hrúbku hydroizolácie.

Odpoveď:

A)

Dažďová voda bude zaústená do nádrže vytvorenej z fóliou zaizolovaný vsakovacích blokov cez filtračnú šachtu integrovanú priamo do tela nádrže.

Nádrž: o objeme 5,7 m³.

Počet vsakovacích blokov Ecobloc Flex je 21 kusov. Hrubý objem nádrže je 5,78 m³ a čistý objem je 5,57 m³.

Rozmery nádrže sú 2,4 m x 2,4 m x 1,0m.

Horný okraj nádrže je potrebné umiestniť do hĺbky min. 0,80 cm pod povrch. Nádrž vznikne zabalením do geotextílie, zaizolovaním fóliou HDPE a následne ešte obalením ďalšou vrstvou geotextílie.

B)

Fólia HDPE hr. 1,5 mm

Geotextília 300 g/m²