


STAVEBNÍK:



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C


OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 :

Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania čl. 411.3, 411.4
Normálna prevádzka - ochrana živých častí: Izoláciou príloha A, kap. A.1
Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2

PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51/2010: VI - Vonkajšie priestory

K. Kolada

OBJEDNÁVATEL':		
JTRE a.s.		
DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE 10, 811 02 BRATISLAVA		
ČÍSLO ZÁKAZKY		

STAVBA		„Úprava cestného telesa miestnej komunikácie Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“		 Lužná 12 851 04 Bratislava	
ČASŤ	D1	OBJEKT	SO 200 Verejné osvetlenie	STUPEŇ	DRS
	Úsek „D“	PODOBJEKT	SO 200.B Verejné osvetlenie, úsek „D“	ČÍSLO ZÁKAZKY	2501
PRÍLOHA		ROZVÁDZAČ RVO 907		OKRES BRATISLAVA	
STAVEBNÍK		HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA; PRIMACIÁLNE NÁM. 1 BRATISLAVA		KATASTRÁLNE ÚZEMIE BRATISLAVA - DEVÍN	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.	Ing. Ondrej Májek	TECH. KONTROLA	Ing. Marta Bútorová	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	
ZODP. PROJ.	Ing. Mgr. Peter Kolada	DÁTUM	05.2025	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
VYPRACOVAL	Ing. Ján Gahura	FORMÁT	2x A4	MIERKA	1:25
				ČÍSLO PRÍLOHY	5
				SÚPRAVA	