


SÚSTAVA : 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C

OCHRANNÉ OPATRENIA V ZMYSLE STN 33 2000-4-41/2019 :
Pri poruche - ochrana neživých častí: Samočinným odpojením napájania čl. 411.3, 411.4
Normálna prevádzka - ochrana živých častí: Izoláciou príloha A, kap. A.1
Zábranou alebo krytmi príloha A, kap. A.2
PROSTREDIE V ZMYSLE STN 33 2000-5-51/2010: VI - Vonkajšie priestory

POZNÁMKA :


1. Pred zahájením akýchkoľvek zemných prác je nutné prizvať majiteľov exist. inžinierskych sietí k presnému vytyčeniu svojich vedení
2. Výkopové práce realizovať ručne
3. Jestv. káblové vedenie 1x AYKY 3x120+90 mm² z TS 489 do RVO 907 ponechať v celej dĺžke
4. Demontované svietidlá budú použité v rámci objektu na nové navrhované stožiare

STAVEBNÍK:



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY BRATISLAVA
Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

| | | |
|---------------|--|---|
| OBJEDNÁVATEL: | JTRE a.s. DVOŘÁKOVŮ NÁBŘEZÍ 10, 811 02 BRATISLAVA |  |
| ČÍSLO ZÁKAZKY | | |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| STAVBA „Úprava cestného telesa miestnej komunikácie Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“ | |  Lužná 12 851 04 Bratislava | |
| ČASŤ D1 | OBJEKT SO 200 Verejné osvetlenie | STUPEŇ DRS | ČÍSLO ZÁKAZKY 2501 |
| Úsek „D“ | PODOBJEKT SO 200.D Verejné osvetlenie, úsek „D“ | OKRES BRATISLAVA | |
| PRÍLOHA SITUÁCIA - DEMONTÁŽ | | KATASTRÁLNE ÚZEMIE BRATISLAVA - DEVÍN | |
| STAVEBNÍK HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA; PRIMACIÁLNE NÁM. 1 BRATISLAVA | TECH. KONTROLA Ing. Marta Bátorová | SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK | |
| HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Ondrej Májek | DÁTUM 05.2025 | VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv | |
| ZOOP. PROJ. Ing. Mgr. Peter Kolada | FORMÁT 6x A4 | MIERKA 1:500 | |
| VYPRACOVAL Ing. Ján Gahura | | | |
| | | ČÍSLO PRÍLOHY 2.5 | SUPRAVA |