



STAVEBNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Náprťová sústava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + ZA1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011

V normálnej prevádzke: Kytmi, zabranou, umiestnením mimo dosah

Pri poruche: zemením

Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Námrzová oblasť: stredná do 2kg/m

Uzemnenie: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + ZA1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011

Ochranné pásmo: VN káblové vedenie - 1m na obe strany od kraja kábla

LEGENDA ELEKTRO

SO 302 - Prekládka VN rozvodu - ÚSEK B - ČASŤ2

	NAVHRHOVANÉ VN KÁBLOVÉ VEDENIE NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm ² + HDPE ø40
	ČASŤI ÚSEKU MEDZI TS0489-000 a TS1116-000 - ÚSEK B - ČASŤ 2 - OD SPOJKU_3 PO SPOJKU_4
	CELKOVÁ DĹŽKA 140m
	EXISTUJÚCE VN KÁBLOVÉ VEDENIE LINKA Č.1041
	EXISTUJÚCE VN KÁBLOVÉ VEDENIE LINKA Č.1041
	URČENÉ NA DEMONTÁŽ - ODPOJENIE
	NAVHRHOVANÝ BOD NÁPOJENIA SPOJKA VN3, SPOJKA VN4

OBJEDNÁVATEL:

JTRE a.s.

DVORÁKOVO NÁBREŽIE 10, 811 02 BRATISLAVA

ČÍSLO ZÁKAZY

JTRE

STAVBA

„Úprava cestného telesa miestnej komunikácie Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“

PROKOS s.r.o.

Družba 58

811 10 BRATISLAVA

TEL: +421-2-62520005

ondrej.majek@prokos.sk

ČASŤ

B

OBJEKT

SO 300 - Prekládka NN rozvodu
SO 301 - Prekládka NN prípojek
SO 302 - Prekládka VN rozvodu
SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN

STUPEN

DSP

ČÍSLO ZÁKAZY

PRÍLOHA

SO 302 - Prekládka VN rozvodu - ÚSEK B - ČASŤ2

OKRES

BRATISLAVA

STAVEBNÍK

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1 Bratislava

KATASTRÁLNE ÚZEMIE

BRATISLAVA - KARLOVA VES

BRATISLAVA - DEVIN

HLAVNÝ INŽ. PROJ.

Ing. Ondrej Majek

TECH. KONTROLA

Ing. Peter Hrubovčák

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

JTSK

ZODP. PROJ.

Ing. Jura Šabo

DATUM

12.2024

VÝSKOVÝ SYSTÉM

Bpv

VÝPRACOVN.

Ing. Jura Šabo

FORMÁT

A4

5x44

MERKA

1:250

ČÍSLO PRÍLOHY

302.2

SÚPRAVA

STAVEBNÍK:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Náprťová sústava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + ZA1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011

V normálnej prevádzke: Kytmi, zabranou, umiestnením mimo dosah

Pri poruche: zemením

Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Námrzová oblasť: stredná do 2kg/m

Uzemnenie: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + ZA1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011

Ochranné pásmo: VN káblové vedenie - 1m na obe strany od kraja kábla

LEGENDA ELEKTRO

SO 302 - Prekládka VN rozvodu - ÚSEK B - ČASŤ2

	NAVHRHOVANÉ VN KÁBLOVÉ VEDENIE NA2XS(F)2Y 3x1x240 mm ² + HDPE ø40
	ČASŤI ÚSEKU MEDZI TS0489-000 a TS1116-000 - ÚSEK B - ČASŤ 2 - OD SPOJKU_3 PO SPOJKU_4
	CELKOVÁ DĹŽKA 140m
	EXISTUJÚCE VN KÁBLOVÉ VEDENIE LINKA Č.1041
	EXISTUJÚCE VN KÁBLOVÉ VEDENIE LINKA Č.1041
	URČENÉ NA DEMONTÁŽ - ODPOJENIE
	NAVHRHOVANÝ BOD NÁPOJENIA SPOJKA VN3, SPOJKA VN4

OBJEDNÁVATEL:

JTRE a.s.

DVORÁKOVO NÁBREŽIE 10, 811 02 BRATISLAVA

ČÍSLO ZÁKAZY

JTRE

STAVBA

„Úprava cestného telesa miestnej komunikácie Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“

PROKOS s.r.o.

Družba 58

811 10 BRATISLAVA

TEL: +421-2-62520005

ondrej.majek@prokos.sk

ČASŤ

B

OBJEKT

SO 300 - Prekládka NN rozvodu
SO 301 - Prekládka NN prípojek
SO 302 - Prekládka VN rozvodu
SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN

STUPEN

DSP

ČÍSLO ZÁKAZY

PRÍLOHA

SO 302 - Prekládka VN rozvodu - ÚSEK B - ČASŤ2

OKRES

BRATISLAVA

STAVEBNÍK

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1 Bratislava

KATASTRÁLNE ÚZEMIE

BRATISLAVA - KARLOVA VES

BRATISLAVA - DEVIN

HLAVNÝ INŽ. PROJ.

Ing. Ondrej Majek

TECH. KONTROLA

Ing. Peter Hrubovčák

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

JTSK

ZODP. PROJ.

Ing. Jura Šabo

DATUM

12.2024

VÝSKOVÝ SYSTÉM

Bpv

VÝPRACOVN.

Ing. Jura Šabo

FORMÁT

A4

5x44

MERKA

1:250

ČÍSLO PRÍLOHY

302.2

SÚPRAVA