



STAVEBNÍK:




HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ  
REPUBLIKY BRATISLAVA  
Primaciálne nám. 1, P.O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

Napät'ová sústava NN distribučný rozvod: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C  
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019  
411. Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania  
411.2 Požiadavky na základnú ochranu  
Príloha A  
A.1 - Základná izolácia živých častí  
A.2 - Zábrany alebo kryty  
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche  
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie  
411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche  
Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov  
Trieda zeminy: III  
Námrazová oblasť: stredná do 2kg/m  
Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O\*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018  
Ochranné pásmo: NN káblové vedenie - 1m na obe strany od kraja kábla



OBJEDNÁVATEL:	JTRE a.s. DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ 10, 811 02 BRATISLAVA	
ČÍSLO ZÁKAZKY		

STAVBA „Úprava cestného telesa miestnej komunikácie Devínskej cesty pre účely vytvorenia medzinárodnej Moravsko-Dunajskej cyklotrasy“			<div> PROKOS s.r.o. Druidská 5/A 851 10 BRATISLAVA TEL.FAX:421-2-62520005 ondrej.majek@prokos.sk</div>	
ČASŤ B	OBJEKT SO 300 - Prekládka NN rozvodu SO 301 - Prekládka NN prípojok SO 302 - Prekládka VN rozvodu SO 303 - Posúdenie prekládky existujúcich káblov NN a VN	STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY	
Úsek B		OKRES BRATISLAVA		
PRÍLOHA SCHÉMA PREKLÁDKY SR0191-048 A NN PRÍPOJKY PRE RVO			KATASTRÁLNE ÚZEMIE BRATISLAVA - KARLOVA VES BRATISLAVA - DEVÍN	
STAVEBNÍK HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA; PRIMACIÁLNE NÁM. 1 BRATISLAVA			ČÍSLO PRÍLOHY SO 300 - NNK SO 301 - NNP	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Ondrej Májek	TECH. KONTROLA Ing. Peter Hrubovčák	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	SÚPRAVA	
ZODP. PROJ. Ing. Juraj Szabo	DÁTUM 12.2024	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		
VYPRACOVAL Ing. Juraj Szabo	FORMÁT A4	MIERKA 2x A4		