



LEGENDA :	
SS	SPOJOVACIA SVORKA
SZ	SKUSOBNA SVORKA
OU	OCHRANNY UHOLNIK
SO	OKAPOVA SVORKA
PV12	PODPERA VEDENIA SVAH
PV15	PODPERA VEDENIA HREBEN
SJ 01	SVORKA NA TYC
UP 15	ZBERACIA TYC
HHUS./EP	HLAV.UZEM.SVORK./EKVIPOTENC.SVOR.
ZT	ZEMNIAKA TYC
<hr/>	
AlMgSi 8mm	DROT
AlMgSi 10mm	DROT

1. VŠETKY PRÁCE PREVEDETE V ZMYSLE NORMY STN EN 62 305.
2. UZEMNOVACIE VEDENIE ZEMIAČE TYČE DROT ALMAGI 10mm PRIEMER.
3. VEDENIE NA STRECHE DROT ALMAGI S PRIEMEROM 8 mm.
4. ODPOR UZEM. SUST. RZ MUSI BYŤ MENŠI AKO 10 OHMOV.
5. SKUSOBNU SVORKU UMIESTNITE 1300mm OD UROVNE TERENU.
6. ZVÝŠLE ZVODY VEDTE NAD OMIETKOU 120mm OD STENY.

NÁPĚŤOVÁ SÚSTAVA 3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-C-S
 OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR. PRUDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:2007
 411 OCHRANNE OPATRENIA :
 411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMY DOTYK)
 A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČÁSTI
 A.2 ZABRÁNY ALEBO KRYTÝ
 B.2 PREKAŽKY
 B.3 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU
 411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (NEPRIAMY DOTYK)
 411.3.1 OCHRANA UZEMNENIM A POSPOJOVANIM
 411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
 411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRUDOVÝ CHRÁNIČ