

WZ.52840.212.7.2024

I Liceum Ogólnokształcące
im. J. Słowackiego w Oleśnicy

wpl. 2024 -12- 31

podpis.....

Wrocław, dnia 31 października 2024 r.

Postanowienie nr WZ.52840.212.7.2024

Na podstawie art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023, poz. 822) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lipca 2024 r. (data wpływu: 29 lipca 2024 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10 września 2024 r. (data wpływu: 11 września 2024 r.) wraz z załączoną ekspertyzą techniczną sporządzoną przez rzeczoznawców: budowlanego Łukasza Daleczko oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Waldemara Kurzaja dotyczącego budynku szkolnego (I Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoły Podstawowej nr 7) przy ul. Słowackiego 4 w Oleśnicy, z określonymi następującymi wskazaniem:

1. Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej bez monitoringu. System sygnalizacji pożaru rozszerzony o sygnalizatory akustyczne z możliwością nadawania komunikatów głosowych.
2. Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach komunikacyjnych (pionowych i poziomych) oraz w pomieszczeniu sali gimnastycznej, siłowni i aerobiku o natężeniu w osi drogi ewakuacyjnej co najmniej 5 luxów.
3. Kondygnacja I i II piętra w obszarze klatek schodowych (K1 i K2) zostanie wyposażona w krzesła schodowe do ewakuacji (łącznie 4 krzesła umożliwiające ewakuację dzieci i młodzieży z ograniczeniami ruchowymi).
4. Zamknięcie drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI60S₂₀₀ siłowni, małej sali gimnastycznej oraz sali aerobiku.
5. Dla pomieszczeń poza zasięgiem działania hydrantów wewnętrznych na kondygnacjach podziemia zapewniona zostanie ponadnormatywna ilość środka gaśniczego odpowiednio:
 - pomieszczenie LO.-1.22-23 dodatkowo gaśnica proszkowa ABC 4 kg,
 - pomieszczenie LO.-1.20-21 dodatkowo gaśnica proszkowa ABC 4 kg,
 - pomieszczenie LO.-1.16-19 dodatkowo gaśnica proszkowa ABC 4 kg,
 - pomieszczenie LO.-1.10-15 dodatkowo gaśnica proszkowa ABC 4 kg,
 - pomieszczenie LO.-1.06 dodatkowo gaśnica proszkowa ABC 4 kg,
 - pomieszczenie LO.-1.03-05 dodatkowo gaśnica proszkowa ABC 4 kg,
 - pomieszczenie LO.-1.02 dodatkowo gaśnica proszkowa ABC 4 kg,
 - pomieszczenie LO.-1.01 dodatkowo gaśnica proszkowa ABC 4 kg,
 - pomieszczenie SP.-1.07 dodatkowo gaśnica proszkowa ABC 4 kg
6. Przeprowadzanie z częstotliwością raz na trzy lata przeglądu instalacji elektrycznych w budynku.

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach ww. „Ekspertyzy technicznej”, w inny sposób niż podany w:

1. **§ 20 ust. 1 pkt 1 i 2** – występowanie hydrantów wewnętrznych 25 w przestrzeni klatki schodowej K1 (poziom I i II piętra);
 2. **§ 19 ust. 1 pkt 2a oraz § 20 ust. 3** – pomieszczenia LO.-1.01-06/10-23 i SP.-1.07 na poziomie przyziemia poza zasięgiem działania hydrantów wewnętrznych;
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023, poz. 822).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2024 poz. 572) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną”.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1a, w związku z art. 144, ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.

Załącznik: Ekspertyza techniczna z września 2024 r.

Otrzymuje-pełnomocnik:

- ✓ 1. Tomasz Florczak
os. Kolorowe 9c/3
58-200 Dzierżoniów

Do wiadomości:

2. Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Oleśnicy
ul. Kopernika 4
56-400 Oleśnica
3. a/a
MB



Dolnośląski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up. *[Signature]*
st. bryg. m. inż. Andrzej Fischer
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego