


Legenda :

- RIS 2  
RH  
HUS
- EP 1,...,EP 5
- QE
- Vývod z podlahy
- Vedenie pod omietkou
- Vedenie v rúrke v podlahe
- Vedenie v rúrkach
- Prívodné potrubie
- Jestrujúca polstková skriňa budovy  
Rozvodnica objektu  
Hlavné uzemňovacia svorka  
v krabici 300x300x150;IP 44
- Svorkovnica doplnkového pospájania  
v krabici 300x300x150;IP 44; v= 600 mm
- Uzemňovač

OCHRANNÉ POSPÁJANIE

Jednopólová schéma zapojenia - ideový návrh



Upozornenie :

- miesto pripojenia svoriek na potrubie sa upresní počas výstavby  
po montáži potrubí - vody,plyn,ÚK,....

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov	Plocha m <sup>2</sup>
1.01	Chodba	9,00
1.02	Kancelária	12,42
1.03	Kuchyňa - varňa	47,40
1.04	Suchý sklad potravín	15,40
1.05	Kuchyňa - výdaj jedál	41,50
1.06	Chodba	17,30
1.07	Šatňa zamestnanci	15,40
1.08	Sprcha+umývadlo	2,30
1.09	WC zamestnanci	3,55
1.10	Hrubá príprava zeleniny	3,85
1.11	Chladený sklad	4,90
1.12	Chladiaci box	5,30
1.13	Biodpad	3,40
1.14	Jedáleň	180,07

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div> <b>Ing Pavel Ruman</b> Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : Gymnázium A.H.Škultétyho, ul. Školská 21, 990 01 V. Krtíš			Objekt	SO 01
Miesto stavby : ul. Školská č. 21, 990 01 Veľký Krtíš			Časť	Elektroinštalácia
<div>Názov stavby :</div> <div><h1>Gymnázium A.H.Škultétyho,</h1><h1>ul. Školská 21 Veľký Krtíš</h1><h2>- KUCHYŇA - stavebné úpravy a modernizácia -</h2></div>			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	8/01/2024
			Mierka	1 : 100
			Formát	3A4
			Dátum	
			Č. výkresu	<h1>EL 3</h1>
Názov dokument.: 1NP - ochranné a doplnkové pospájanie				