



ZÁKLADY



Projekt pre stavebné povolenie nenahrádza projekt pre realizáciu stavby

POZNÁMKY

Vedenie v zemi pás FeZn 30x4 mm a vodič FeZn \varnothing 10

nebo šróbovými spoji s vejárovou podložkou

alebo šróbovými spojmi s vejárovou podložkou

Zemný odpor jednotlivých zvodov nesmie presiahnuť 10 ohmov

Technická správa je nedeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie

Uloženie vedenia konzultovať s elektrotechnikmi / montérmi elektroinštalácie /

Vývody z uzemnenia vyviesť min. 1,0m nad základy

DOKUMENTÁCIA JE MAJETKOM AUTORA A PODLIEHA OCHRANE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA.

ELEKTROINŠTALÁCIA

PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Elektro PASTOREK, s.r.o. projekcia, montáž, revízie elektro požiarna signalizácia, kamerové systémy A. Fesztyho 9, Hurbanovo tel. 0905 210 889	
Pastorek Karol	Pastorek Ľuboš	Pastorek Ľuboš		
Investor	MARIANUM – POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY			
Miesto stavby	Podunajské Biskupice, Kvetinárska ulica, parc. č. 262			
Názov: PRÍSTREŠOK KOLUBÁRIA CINTORÍN KOMÁROV			Formát	2x A4
			Dátum	10/2024
			č. zák.	51/2024
			Stupeň	P.S.
Obsah	UZEMNENIE		Merítko 1:100	Č. výkr. E 1