



Rys nr 9

Na schemacie oznaczono miejsca montażu przetworników ciśnienia i temperatury na potrzeby systemu wizualizacji. Przetworniki ciśnienia i temperatury muszą być kompatybilne z istniejącym systemem sterownia i wizualizacji kotłowni przy Al.600 lecia 25. Okablowanie przetworników ciśnienia, temperatury oraz sterowanie zaworem odcinającym w zakresie prac inwestora.