



PEC SOCHACZEW Sp. z o.o.

Wpłynęło dnia 23.08.2024 r.

L. dz. 362/PP/146 57

Sochaczew 29.07.2024.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z.o.o
Al. 600 lecia 90
96-500 Sochaczew

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ Nr 8570/MS/2024

SIME Polska Sp. z o.o. stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej budynku ciepłowni geotermalnej celem dostarczenia paliwa gazowego do następujących odbiorników:

1 .Kocioł gazowy - sztuk 2 o mocy 3200 kW każdy

Łączna moc wynosi 6400 kW

Maksymalny godzinowy pobór paliwa gazowego wynosi: 640 m³/h

Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: III kwartał 2026 r.

Nagazowanie powyższego przyłącza będzie możliwe po spełnieniu warunków wyszczególnionych w p. V i VIII.

I. Adres przyłączanego obiektu:

Obiekt: budynek ciepłowni geotermalnej

Adres: Al. 600-lecia 70 Sochaczew (dz 175/9, 3396/2)

Poczta 96-500 Sochaczew

II. Rodzaj i parametry jakościowe paliwa gazowego

gaz ziemny wysoko metanowy

E

ciepło spalania

39,5 MJ/m³

zawartość siarkowodoru

do 7,0 mg/m³,

zawartość siarki

do 40,0 mg/m³,

zawartość par rtęci

do 30,0 µg/m³.

III. Ciśnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Ciśnienie	w sieci rozdzielczej w miejscu przyłączenia odbiorcy	w miejscu odbioru paliwa gazowego
Minimalne [kPa]	100	100
Maksymalne [kPa]	300	300

IV. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Zużycie paliwa gazowego	2026 r.	Docelowo
Minimalne godzinowe [m ³ /h]	40,0	40,0
Maksymalne godzinowe [m ³ /h]	640,0	640,0
Maksymalne dobowe [m ³ /dobę]	14 100	14 100
Maksymalne roczne [m ³ /rok]	1 130 000	1 130 000

V. Warunkiem przyłączenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego jest budowa:

1. przyłącza gazowego ś/c DN90 PE o długości około 180 m. od gazociągu bazowego do stacji gazowej (SIME Polska).
2. Stacji gazowej pomiarowej o przepustowości 640 m³/h z gazomierzem rotorowym typu G160R wyposażonego w korektor objętości COMMON oraz system telemetrii. (SIME Polska).
3. instalacji gazowej (odbiorca)
4. doprowadzenia kabla 230V do zasilania telemetrii stacji gazowej. (odbiorca)

Bazę do gazyfikacji stanowić będzie gazociąg średniego ciśnienia w ul. Kochanowskiego w Sochaczewie.

Warunkiem podłączenia do sieci jest uzyskanie zgody zarządcy drogi na umieszczenie sieci w pasie drogowym.

VI. Minimalna ilość paliwa gazowego:

niezbędna ilość do utrzymania ruchu technolog. wynosi 4,0 m³/h.

VII. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1. miejsce usytuowania gazomierza – w stacji gazowej, po stronie średniego ciśnienia. Gazomierz rotorowy G160 R

Projekt budowlany należy uzgodnić z SIME Polska Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 18.





VIII. Rozpoczęcie procesu związanego z przyłączeniem do sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego zrealizowane będzie w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia i nastąpi po:

1. Uzyskaniu najpóźniej przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej tytułu prawnego dla przebiegu sieci gazowej, ustanowionego w formie prawem przewidzianej na rzecz SIME Polska Sp. z o.o. prawa nieodpłatnego użytkowania pasa gruntu, w którym będzie przebiegała sieć gazowa i będzie ułożona na nieruchomościach innych niż drogi publiczne.
2. W zakresie określonym w rozdziale V pkt. 1 i 2 może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej pomiędzy Przedsiębiorstwem gazowniczym a Podmiotem ubiegającym się o przyłączenie, w której zostaną określone źródła finansowania i sposób realizacji inwestycji. Zawarcie umowy może nastąpić na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie.
3. Zapewnieniu miejsca na stację gazową zgodnie z wymogami Przedsiębiorstwa gazowniczego i obowiązującymi przepisami.

Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej z Przedsiębiorstwem gazowniczym (na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie) i w następnej kolejności umowy sprzedaży paliwa gazowego.

IX. Informacje ogólne:

Projektowanie, budowa i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a także zasadami wiedzy technicznej.

Okres ważności powyższych warunków przyłączenia wynosi dwa lata od daty ich wystawienia, z możliwością ich przedłużenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed terminem ich ważności.

X. Kalkulacja opłaty przyłączeniowej dla grupy taryfowej SG-3:

8 580 PLN+22*(640 m³/h - 150 m³/h) + (180m-15m)*89 zł= 34 045,00 PLN netto

.....
potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia:
data i czytelny podpis.

Krzysztof Bobryk
Dyrektor ds. rozwoju
sieci gazowej
.....
Przedsiębiorstwo gazownicze

1977 4 1

14 2 51
6 1 1