


Legenda:

- TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ VN 3x1x22-AXEKVCEY 240/25 + ovl. kabel CYKY 12x2,5
- OBRYŠ NOVÉ KOMPAKTNÍ TRAFOSTANICE DO 2x1600 kVA
- HRANCE PARCEL KN

Seznam dotčených pozemků:

| katastrální území | parcelní č. | druh pozemku podle katastru nemovitostí | výměra |
|-------------------|-------------|---|----------|
| Pelhřimov | 322/1 | Ostatní plocha | 10835 m2 |
| Pelhřimov | 322/13 | Ostatní plocha | 2888 m2 |
| Pelhřimov | 323/1 | Ostatní plocha | 12361 m2 |
| Pelhřimov | 323/6 | Zastavěná plocha nádvoří | 4575 m2 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------|--|--|
| Investor | | | | Město Pelhřimov | |
| | | | | Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov | |
| | | | | | |
| Hlavní projektant | Zpracoval | Kontroloval | Schválil | <div> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ KOMUNARDŮ 36, PRAHA 7</div> | |
| ing. Jaroslav Altera | ing. Jaroslav Altera | | | | |
| | | | | | |
| stavba: | | | | HIP: Ing. Jaroslav Altera | |
| Nová trafostanice a přepojení zimního stadionu na VN rozvod, Pelhřimov | | | | číslo zakázky: 2024-02 | |
| objekt: SO401 Trafostanice a přívodní kabelové vedení VN k zimnímu stadionu | | | | stupeň dokumentace: PDPS/VR | |
| část: DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ | | | | datum: 02/2025 | |
| obsah: SITUACE STAVBY - ZÁKRES DO KN | | | | měřítko: 1:500 formát: 3x4 | |
| název dig.souboru: -- | | číslo přílohy: | | číslo výkresu: C1 | |
| | | | | výtisk číslo: | |