



## ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo  
9754/10302/2025

Vybavuje  
Mgr.Andrea Ďurechová Sokolíková

Dátum  
6. 8. 2025

### Vysvetlenie informácií IV.

Názov zákazky: „Oprava diaľničného mosta ev.č. D2-069 Sekule, ľavý most“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie série S pod číslom 118/2025 dňa 24.06.2025 pod označením 403878-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 126/2025 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 25.06.2025 pod označením 10255-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

#### 1) Otázka záujemcu č. 1

Výkaz výmer obsahuje položku 8401095202 Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia zinkom, ktorá predstavuje otryskanie a metalizáciu kovových častí mostných záverov. Na vykonanie uvedených prác je nutné zdemontovať pôvodné gumokovové moduly a po metalizácii ich opätovne namontovať vrátane doplnenia poškodeného spojovacieho materiálu. A) Doplní verejný obstarávateľ položky na demontáž a montáž gumokovových modulov, resp. do ktorých položiek si majú uchádzači uvedené práce oceniť. B) Doplní Verejný obstarávateľ aj položky na dodávku nových gumokovových modulov pre prípad, ak ich bude nutné vzhľadom na poškodenie vymeniť?

#### Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

A) Uchádzač si náklady na uvedené práce zahrnie do položky 84010107 Náter oceľových konštrukcií, farba epoxidová

B) Verejný obstarávateľ má za to, že existujúce moduly nie je potrebné vymeniť, pre spätné osadenie sa použijú existujúce moduly.

#### 2) Otázka záujemcu č. 2

Verejný obstarávateľ v rámci vysvetlenia informácií III z 24.07.2025 uviedol k odpovedi na otázku č. 23, že požaduje predložiť existujúci kábel do novej nerezovej chráničky s min. priemerom 150 mm. Môže Verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať technické a materiálové charakteristiky nerezovej chráničky (materiál, hrúbka, spoj a pod.), príp. uviesť príklad konkrétneho výrobku, ktorý požaduje?

#### Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ bližšie špecifikuje charakteristiky nerezovej chráničky, ktorú môže použiť uchádzač: nerezová vysoko flexibilná chránička, vlnovec. Požadovaný priemer min. Ø75 s hr. steny min. 0,5 mm.

**3) Otázka záujemcu č. 3**

Dovoľujeme si požiadať Verejného obstarávateľa o zmenu lehoty výstavby Opravy mosta Sekule uvedenej v súťažných podkladoch /150 dní/ a to na základe zvýšenia rozsahu prac o kompletnú výmenu mostného záveru č.8 na základe odpovede VO na otázku č.2.

Uvedené práce, vybúranie mostného záveru, úprava špáry, montáž nového mostného záveru majú svoje trvanie a vplyv aj na celkovú lehotu výstavby. Žiadame Verejného obstarávateľa o primeraný posun lehoty výstavby (min. 5 pracovných dní).

**Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 3:**

Vzhľadom na dĺžku mosta a rozsah prác nie je potrebné predlžovať lehotu výstavby.

**4) Otázka záujemcu č. 4**

Poskytne verejný obstarávateľ víťaznému uchádzačovi / zhotoviteľovi digitálnu verziu projektovej dokumentácie (formát .dwg alebo iný editovateľný formát) predloženej v súťažných podkladoch pre účely spracovania jej následných stupňov (DV, DSRS)?

**Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 4:**

Verejný obstarávateľ nedisponuje projektovou dokumentáciou vo formáte .dwg. Verejný obstarávateľ má k dispozícii digitálnu projektovú dokumentáciu vo formáte .pdf a v tlačenej verzii, ktorú víťaznému uchádzačovi poskytne.

S pozdravom

V.V.

**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania