


Zabezpečiť vodiivé spojenie uzemňovacích prípojnic a zemnej tyče pomocou vodiča AlMgS



- zachytávacia tyč o dĺžke 1,5m (JT1,5)
- vodič FeZn 30x4 (pásovina)
- vodič AlMgSi ø8 izolovaný/neizolovaný
- skúšobná svorka v krabici v zateplené
- zvod číslo 7

INVESTOR	Spojená škola Poltár Železničná 5, 987 01 Poltár	
Názov projektu	Spojená škola Poltár - Modernizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym tradíciám	
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Király, PhD.	
Vypracoval	Ing. Pavol Mlynár	
Miesto stavby	p.č. 2343/2, kat. územie Poltár	
<div><div></div><div><p><i>Stupeň dokumentácie</i> Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby</p></div></div>	<p><i>Stavba:</i> SO 01 -Revitalizácia sklárstva</p>	
	<p><i>Výkres:</i> Uzemnenie v objekte</p>	
	<p><i>Mierka:</i></p> <p>M 1:100</p>	<p><i>Dátum:</i></p> <p>06/2023</p>
	<div><div>ELI</div><div><p><i>Číslo výkresu:</i></p><p>11</p></div></div>	<p><i>Číslo paré:</i></p>