

**Názov adresáta**

Všetkým záujemcom

**Značka odosielaťľa**

VO-000801

**Značka adresáta****Vybavuje**

Monika Debnárová

tel. kontakt: +421 949 014 601

**V Banskej Bystrici**

Dátum: 21.07.2025

**Vec:** 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4  
2. Informácia o zmene lehôt č. 1

**Verejný obstarávateľ<sup>1</sup>:** Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Predmet zákazky:** SOŠ Technická Lučenec – novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu

**Vyhlásené:** vo Vestníku verejného obstarávania č. 126/2025 dňa 25.06.2025 pod značkou oznámenia 10257 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 118/2025 zo dňa 24.06.2025 pod č. 403104-2025

**Postup:** nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

**Typ zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác

### 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 10.07.2024 o 09:03 hod:**

Žiadame Verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu plošín pre imobilných. Pýtame sa či sa investor musí riadiť manuálom pre debarierizáciu škôl, kde je uvedený rozmer podlahy plošiny 850x1250mm. Údaj sa opiera o STN EN 17210, kde určili uvedenú minimálnu veľkosť plošiny. Nosnosť min 250kg. Pokiaľ nie, aké sú požiadavky na špecifikáciu plošiny (nosnosť, rozmer podlahy).

<sup>1</sup> Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 56931654

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že je potrebné riadiť sa podľa manuálu pre debarierizáciu škôl. Rozmery schodiskovej plošiny by mali byť najmenej 850 mm x 1250 mm (podľa normy STN EN 17210). Nosnosť najmenej 250 kg (optim. 300 kg).

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 10.07.2024 o 09:36 hod:**

Pýtame sa Verejného obstarávateľa na položku č. 57 - Montáž tepelnej izolácie stropov PUR penou hr. 300 mm, vo výkaze výmer v časti 2 - Nový stav pre objekt SO 101. Rozumieme tomu správne, že projekt uvažuje s umiestnením fúkanej izolácie medzi väzníky?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že je potrebné uvažovať s fúkanou penovou izoláciou na báze minerálnej vlny zo sklenených vlákien.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 10.07.2024 o 10:45 hod:**

Žiadame Verejného obstarávateľa o upresnenie presklenej fasády, nakoľko vo výkaze presklenej fasády LOP1 - LOP5 sa uvádza, že všetky časti presklenej steny nepriehľadné, okrem okenných otvorov, majú uchádzači uvažovať s plnými panelmi alebo sklá (nepriehľadné RAL)?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ uvádza, že je potrebné uvažovať s plnými panelmi RAL7042.

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 15.07.2024 o 09:37 hod a 15.07.2024 o 09:40 hod:**

1. Dovoľujeme si požiadať o úpravu ZoD v časti platobné podmienky a to o možnosť vystavovať faktúry na mesačnej báze na základe súpisu vykonaných prác
2. žiadame obstarávateľa o možnosť použiť poistenie záruky ako alternatívny "Nástroj zabezpečenia"

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na úpravu zmluvných podmienok, z uvedeného dôvodu trvá na ich znení tak, ako sú definované v návrhu zmluvy o dielo. Podmienky sú nastavené jednotne pre všetkých uchádzačov rovnako a sú stanovené za účelom riadneho plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa a zároveň primerane chrániť oprávnené záujmy verejného obstarávateľa. Zmluvné podmienky, vrátane počtu fakturácií či spôsobu zabezpečenia riadneho plnenia, sú v súlade s bežnou praxou pri verejných zákazkách obdobného charakteru. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ považuje tieto zmluvné podmienky za primerané, odôvodnené a neobmedzujúce hospodársku súťaž. Je na zvážení každého uchádzača, aké podnikateľské riziko na seba pri predložení ponuky a uzatvorení zmluvy prevezme. Je výlučne na rozhodnutí samotného uchádzača, či dané zmluvné podmienky bude akceptovať a zapojí sa do verejného obstarávania predložením ponuky alebo nie.

Verejný obstarávateľ na záver týchto odpovedí uvádza, že pri zodpovedaní doručených žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov súvisiacich s opisom predmetu zákazky spolupracuje s projektantom, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu. Z uvedeného dôvodu lehota poskytnutia odpovedí na doručené žiadosti je naviazaná na spracovanie týchto odpovedí. Doručené žiadosti o vysvetlenie SP, ktoré nie sú predmetom tohto dokumentu budú zverejnené bezodkladne po spracovaní odpovedí.

## 2. Informácia o zmene lehôt č. 1

Verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 písm. a) ZVO oznamuje, že primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

### **Pôvodné lehoty:**

Lehota na predkladanie ponúk: 25.07.2025 o 09:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 25.07.2025 o 10:00 hod.

### **Nové lehoty:**

Lehota na predkladanie ponúk: **31.07.2025 o 09:00 hod.**

Dátum otvárania ponúk: **31.07.2025 o 10:00 hod.**

Verejný obstarávateľ pristúpil k predĺženiu lehôt z dôvodu doručených žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktoré sa viažu k opisu predmetu zákazky a ktorých rozsah neumožňoval verejnému obstarávateľovi doručiť záujemcom/uchádzačom vysvetlenia dostatočne vopred. Úpravou súťažných podkladov nedošlo k podstatným zmenám.

Predĺženie lehôt verejný obstarávateľ oznamuje aj formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým sa vyhlásilo toto verejného obstarávanie.

S pozdravom

**Monika Debnárová**

kontaktná osoba verejného obstarávateľa