


# ROZVÁDZAČ

## R-P01 SO-102



### TYPOVÝ ZAPUSTENÝ ROZVÁDZAČ "Z"

PRACTIBOX, Legrand

526x334x120mm

PRÍVOD: SPODOM

VÝVODY: VRCHOM, SPODOM

PRI OTVORENÝCH DVERÁCH: IP30

PRI ZATVORENÝCH DVERÁCH: IP40

$I_k = 10\text{kA}$

Napäťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

4.11 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2019:

4.11.2 požiadavky na základnú ochranu

A.1 základná izolácia živých častí

A.2 zábrany alebo kryty

B.2 prekážky

B.3 umiestnenie mimo dosahu

4.11.3 požiadavky na ochranu pri poruche

4.11.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

4.11.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

4.11.3.3 doplnková ochrana – prúdový chránič

4.11.4 systém TN

Vypracoval: Ferenczi	AKCIA: SOŠ Technická Lučenec – – novostavba tréningového centra SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, LC Elektroinštalácia	 <small>Sídlo: ul. Laca Novomeského 20, 946 03 Kolárovo Karpálarska Obchodný rad 3829, 946 03 Kolárovo IČO: 44 231 474, IČ DPH: SK2022631413 Tel./Fax 035/760 43 27, mobil: 0905/714 706</small>	Investor: Stredná odborná škola technická Lučenec	Zak.číslo: 2023/054	A.K.:	Listov: 2
Kontroloval: Leczkési			Projekt Rozvážač R-P01 SO-102 jednopolová schéma	Zmena/Dátum:	V.č.:	List: 1
Dátum : 05.2023				Merítko: N	EL 13	

