



Seznam svítidel (Budova 1, 9NP)							
Index	Výrobce	Názov výrobku	Číslo výrobku	Osazenie	Stetný tok	Číselná dĺžka	Instalovaný príkon
1	TRILUX	ELINE LWR9 40 BAO L150 1 20, alebo ekvivalent		1x 1 x LED ET/ETCO	4200 lm	0.80	23 W
2	TRILUX	Aviello D07 OA 2000-840 ET 01, alebo ekvivalent		1x 1 x LED ET	2000 lm	0.80	24 W
3	TRILUX	Aviello D05 OA 1200-840 ET 01, alebo ekvivalent		1x 1 x LED ET	1300 lm	0.80	15 W
4	TRILUX	Sirely 07 9172 PWR 40-840 ET, alebo ekvivalent		1x 1 x LED ET	4000 lm	0.80	33 W
5	TRILUX	Sirely 07 9172 PWR 40-840 ET, alebo ekvivalent		1x 1 x LED ET	3600 lm	0.80	31 W
6	TRILUX	Osworff B 1200 4000-840 ET, alebo ekvivalent		1x 1 x LED ET	3900 lm	0.80	28 W
7	TRILUX	ELINE LWR9 50 BAO L150 1 20, alebo ekvivalent		1x 1 x LED ET/ETCO	5300 lm	0.80	29 W
8	TRILUX	ELINE LWR9 20 BAO L150 1 20, alebo ekvivalent		1x 1 x LED ET/ETCO	2100 lm	0.80	12 W

LEGENDA	
Označenie:	Popis:
R-H	Rozvádzač, zapísaný
[Symbol]	Jednosmerný spínač, 250V~/10A, rodenie "1", bielo
[Symbol]	Dvojzbojový spínač, 250V~/10A, rodenie "S"
[Symbol]	Dvojzbojový spínač, 250V~/10A, rodenie "3"
[Symbol]	Stredný spínač, 250V~/10A, rodenie "V", bielo
[Symbol]	Kružbový spínač, 250V~/10A, rodenie "T", bielo
[Symbol]	Zbavka, 250V~/16A
[Symbol]	3f. zbusovka, 400V~
[Symbol]	Stetné obvody   siloprievodné rozvody   státoprievodné rozvody (príprava pre optický dátový rozvod)

AUTOR PROJEKTU	Ing. Ladislav Chodráčik	DATE	06.2023
DOPLŇOVACÍ PROJEKTANT	EL. LUDOVÍK ALEXANDER	FORM	594 x 1890
INVESTOR	Stredná odborná škola technická Lučenec	FORM	594 x 1890
MIESTO STAVBY	SOS Technická, Opatovská ulica 2, 98 401 Lučenec	FORM	594 x 1890
NÁZOV	SOS Technická Lučenec – novostavba školského centra rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu	FORM	594 x 1890
OBJEKT	SOS – 101 Ošetrovne a siloprievodné rozvody, 3.NP	FORM	594 x 1890
ČÍSLO	ELEKTROINSTALÁCIA	FORM	594 x 1890
ČÍSLO VÝKRESU	1:50	FORM	594 x 1890
EL. 01		FORM	594 x 1890