

číslo zakázky :	stavba : SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01	číslo prílohy : DSPAR EI	list číslo :
22-E-075	objekt : Príloha 1 – Zoznam miestností	dig. súbor : 075_D8-103_p-zm_RP_R0.doc číslo rev. :	1

ZOZNAM MIESTNOSTÍ A PRIESTOROV (TRIEDENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51)

Základné vonkajšie vplyvy v priestoroch – II (vnútorný priestor s trvalou reguláciou teploty)	AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Odchýlky od základných vplyvov vid. nižšie	AB7, AB8, AD2, Dážď, AE4, AF2, AN2, AN3, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA2, CA2

NÁZOV MIESTNOSTI	č.m.	označenie	Charakteristika	norma, predpis, zóny
------------------	------	-----------	-----------------	----------------------

1.np				
PRAKTICKÁ UČEBŇA	1.01	Základné AD2 BA2 CA2	Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m) Deti Drevená stavba	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7-701 Neprístupnosť el.zariad., obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z.
WC MUŽI	1.02	Základné AD2 BA2 CA2	Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m) Deti Drevená stavba	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7-701 Neprístupnosť el.zariad., obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z.

2.np				
PREZENTAČNÁ MIESTNOSŤ	2.01	Základné BA2 CA2	Deti Drevená stavba	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 Neprístupnosť el.zariad., obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z.

číslo zakázky :	stavba : SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01	číslo prílohy : DSPAR EI	list číslo :
22-E-075	objekt : Príloha 1 – Zoznam miestností	dig. súbor : 075_D8-103_p-zm_RP_R0.doc číslo rev. :	2

WC ŽENY	2.02	Základné AD2 BA2 CA2	Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m) Deti Drevená stavba	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7-701 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z.
TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	2.03	Základné BA2 CA2	Deti Drevená stavba	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z.
UPRATOVANIE	2.04	Základné AD2 BA2 CA2	Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m) Deti Drevená stavba	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7-701 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z.
KUCHYNKA	2.05	Základné AD2 BA2 CA2	Možnosť padajúcich kvapiek okolo umývadla (0,5m) Deti Drevená stavba	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 umývacie priestory STN 33 2000-7-701 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z.
LOGGIA	2.06	AB7,Dážď, AE4, AN2, AS2, AT2, AU2 BA2	Vonkajšie priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi, regulácie teploty a vlhkosti Deti	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52 Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov

číslo zakázky :	stavba : SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 984 01	číslo prílohy : DSPAR EI	list číslo :
22-E-075	objekt : Príloha 1 – Zoznam miestností	dig. súbor : 075_D8-103_p-zm_RP_R0.doc číslo rev. :	3

		CA2	Drevená stavba	STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z.
--	--	-----	----------------	---

VONKAJŠIE PRIESTORY				
POD PRÍSTREŠKOM		AB7, Dážď, AE4, AN2, AS2, AT2, AU2	Vonkajšie priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi, bez regulácie teploty a vlhkosti	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52
		BA2	Deti	Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov
		CA2	Drevená stavba	STN 33 2000-4-482, STN 33 2312, vyhl.MV SR č.605/20007 Z.z.
VONKAJŠIE PRIESTORY		AB8, Dážď, AE4, AF2, AN3, AQ3, AS2, AT2, AU2	Vonkajšie priestory a priestory nechránené pred atmosférickými vplyvmi, s nízkymi a vysokými teplotami	Elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-5-52
		BA2	Deti	Neprístupnosť el.zariad.,obmedzenie teploty prístupových povrchov