

**Príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu zákazky**

Predmetom obstarania sú dodávka a montáž vyvložkovania komínov na plynových kotelniach Poľná 1 a Tolstého 32 v Košiciach. Na uvedených plynových kotelniach je potrebné demontovať pôvodnú vložku a následne namontovať novú nerezovú vložku v murovaných komínoch. Otvory v komínoch je potrebné uviesť do pôvodného stavu.

**Objekt 1:**

kotelňa Poľná 1

spotrebiče na plynne palivá, nízkoteplotné, pretlakové

3 x 600 kW kotol, 3 x samostatný komín

Bližšia špecifikácia materiálových položiek a prác je uvedená vo vzore cenovej ponuky – Príloha č. 3.

**Objekt 2:**

kotelňa Tolstého 32

spotrebiče na plynne palivá, nízkoteplotné, pretlakové

2 x 345 kW kotol, 2 x samostatný komín

Bližšia špecifikácia materiálových položiek a prác je uvedená vo vzore cenovej ponuky – Príloha č. 4.

Bližšie informácie ohľadom technickej špecifikácie, resp. obhliadku miesta realizácie zabezpečí:  
Ing. Vladislav Horváth; mobil: +421 905 553 093, email: [horvath@teho.sk](mailto:horvath@teho.sk).