



TATRA TENDER

[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM]

V Bratislave dňa 02.10.2020

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8 – Kanalizácia a ČOV – Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša**

Verejný obstarávateľ **Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša**, so sídlom na adrese Kráľová pri Senci 326, 900 50 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 12.03.2020 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 051-120088 a dňa 13.03.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 59/2020 pod označením 11416 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Kanalizácia a ČOV – Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša**“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

<b>Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov</b>	
Otázka / obsah žiadosti a odpoveď	
<b>Žiadosť o vysvetlenie č. 114</b>	
1.	<p>V zverejnenom novom dokumente Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7 verejný obstarávateľ zodpovedal na otázky č. 112 a 113 s tým, že zmeny vykonané Verejným obstarávateľom v rámci výkazu výmer v tejto Zákazke sú však s ohľadom na ich hodnotu a ich pomer k PHZ nevýznamné, a najmä nemajú dopad ani na vplyv na určenie postupu zadávania zákazky ani na ostatné stanovené parametre Verejného obstarávania. Z uvedených dôvodov platí predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.</p> <p>Aj vzhľadom na odpoveď Verejného obstarávateľa na otázku č. 3 týkajúcu sa zmeny zásypov v obci Hrubá Borša z výkopovej zeminy na zásypy štrkodrovou sa nedomnievame, že v tomto prípade sa jedná o preskupovanie položiek v rámci výkazu výmer. Orientačný cenový dopad tejto zmeny v uvedenej obci Hrubá Borša je v objeme cca. 500.000 € a podľa nášho názoru netvorí zanedbateľnú hodnotu a táto zmena je natoľko výrazná, že môže mať vplyv na nastavenie parametrov verejného obstarávania (podmienky účasti, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia, resp. podmienok technickej a odbornej spôsobilosti).</p>



TATRA TENDER

	<p>Otázka:</p> <p>Aktualizuje verejný obstarávateľ vzhľadom na výraznú zmenu položiek v aktualizovanom výkaze výmer Predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ)?</p>
	<p>Podľa výpočtov Verejného obstarávateľa je dopad vykonanej zmeny približne desatinový oproti tomu, čo uvádza uchádzač.</p> <p>Okrem toho Verejný obstarávateľ opakuje, že vo vzťahu k stanoveným parametrom tohto verejného obstarávania táto zmena nemá žiaden vplyv. Verejný obstarávateľ opakuje, že inštitút určenia predpokladanej hodnoty zákazky slúži na účely výberu správneho postupu zadávania zákazky z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní a pre určenie úrovne podmienok, ktoré sa od nej odvíjajú (spomínaná zábezpeka, obrat a pod.). Aktualizáciou PHZ (hoc by aj mala byť vo výške uvádzanej uchádzačom) by sa nezmenila správnosť stanoveného postupu zadávania zákazky (zákazka by bola stále nadlimitná), ani oprávnenosť požadovať zábezpeku a podmienky účasti tak, ako sú stanovené v súťažných podkladoch obstarávania tejto Zákazky.</p> <p>Z uvedených dôvodov platí predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.</p>
2.	<p>V zverejnenom novom dokumente Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7 verejný obstarávateľ upresnil niektoré položky, ktoré sú predmetom obstarávania napr. v odpovediach na otázky č. 10, 12, 16, 22, 24 ako aj zverejnil nové prílohy súťažných podkladov – B.5a, B.5b, B.5c.</p> <p>Otázka:</p> <p>Vzhľadom na potrebu kontroly predložených príloh a z titulu potreby konzultácií s podzhotoviteľmi v prípade upresnených dodávok konštrukcií a prvkov účtovo prosíme Verejného obstarávateľa o prehodnotenie termínu predkladania ponúk a jeho posun o min. 7 dní.</p>
	<p>Verejný obstarávateľ lehotu na predkladanie ponúk posunul samostatnou Zmenou č. 11 súťažných podkladov a Oznámenia.</p>
<b>Žiadosť o vysvetlenie č. 115</b>	
3.	<p>Vážený verejný obstarávateľ, dovoľujeme si Vás požiadať o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, z dôvodu že doba na zapracovanie zmien a úprav podľa vysvetlenia č. 7 do ponuky nie je dostačujúca. Prepracovanie ponuky na základe zmien vyžaduje viac času ako 4 pracovné dni. Verejný obstarávateľ potreboval na doriešenie otázok a žiadostí o vysvetlenie taktiež dostatok času na spracovanie, pričom aj posúval termín podania ponuky, preto by mal byť korektný voči uchádzačom a poskytnúť im dostatok času na dopracovanie kvalitnej súťažnej ponuky najmä pri takejto rozsiahlej zákazke.</p>
	<p>Verejný obstarávateľ lehotu na predkladanie ponúk posunul samostatnou Zmenou č. 11 súťažných podkladov a Oznámenia.</p>
<b>Žiadosť o vysvetlenie č. 116</b>	
4.	<p>Ve výkazu výmēr je u ČS-5 uvedeno:</p>



TATRA TENDER

1.1.4.4.3.		S004.3 PS Strojno-technologická a elektrotechnologická časť čerpacej stanice ČS-5	0	1	
1.1.4.4.3.1.		Montáž potrubia z rúr ocelových tlakových prírubových v otvorenom výkope DN 80	0	4	kpl
1.1.4.4.3.2.		Rúrky ocel. bezošvé 11453.0 d 89 mm hr.steny 5.6 mm	0	10	m
1.1.4.4.3.3.		Dodávka a montáž atypických stavebných doplnk. -konštrukcií-hrablice	0	1	kpl
1.1.4.4.3.4.		Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. do DN 40	0	11	kpl
1.1.4.4.3.5.		Nákrúžok lemový DN 40	0	1	kus
1.1.4.4.3.6.		Vložka montážna DN 40	0	2	kus
1.1.4.4.3.7.		Rúra liatinová tlaková prírubová DN 40 dĺžka 500	0	2	kus
1.1.4.4.3.8.		Prechod prírubový	0	1	kus
1.1.4.4.3.9.		Koleno prírubové DN40	0	4	kus
1.1.4.4.3.10.		Príruba na lemový nákrúžok. DN 40	0	1	kus
1.1.4.4.3.11.		Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. príř. otv. výk. DN 40	0	1	kus
1.1.4.4.3.12.		Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 40/40	0	1	kus
1.1.4.4.3.13.		Montáž vodovodných posúvačov v šachte s ručným kolieskom DN 40	0	2	kus
1.1.4.4.3.14.		Montáž spätných klapiek DN 40	0	2	kus
1.1.4.4.3.15.		Klapka spätná DN 40	0	2	kus
1.1.4.4.3.16.		Uzáver DN DN 40	0	2	kus

V položke 1.1.4.4.3.1 – 2 je uvedena dodávka a montáž potrubí ocelového d 89 mm síla stěny 5,6 mm tzn. dimenze DN 80.

V ostatních položkách jsou však armatury (uzávěry, zpětné klapky a montážní vložky) a tvarovky uvedeny v dimenzi DN 40, tzn. že i potrubní rozvody ve vlastní ČS by měly být v dimenzi DN 40.

Opraví zadavatel výkaz výměr ?

Uchádzač ocení položku 1.1.4.4.3.1 Montáž potrubia z rúr ocelových tlakových prírubových v otvorenom výkope v dimenzii **DN 40**.

**Žiadosť o vysvetlenie č. 117**

Verejný obstarávateľ v liste "Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7 spojená so zmenou súťažných podkladov č. 10" zo dňa 23.9.2020" poskytol prílohu č. C.2 - Rozpočet zmluvnej ceny Výkaz výmer k naceneniu po Zmene č.10. Pri kontrole a porovnaní s predchádzajúcou prílohou č. C.2 - Rozpočet zmluvnej ceny Výkaz výmer k naceneniu po Zmene č.8 sme zistili nasledovné skutočnosti:

**Skutočnosť č. 1**

Položka „Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku“ má rôznu mernú jednotu a pri položkách 1.1.2.1.2.6.12. a 1.1.2.1.3.5.5. bola zmenená merná jednotka t na m3.

Na základe odpovede na žiadosť o vysvetlenie č.96 bod 6. (vyššie uvedeného vysvetlenia) zhotoviteľ musí preukázať likvidáciu odpadov potvrdením zo skládky, ktoré skládky vystavujú v tonách, takže môže následne nastať problém pri preukázaní odovzdaného množstva v m3.

1.1.2.1.1.6.9. Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku 15 884,000 t

1.1.2.1.2.6.12. Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku 1 578,000 m3

1.1.2.1.3.5.5. Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku 1 456,000 m3

1.1.2.1.4.4.1. Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku 46,000 m3

5.

1.1.3.1.1.8.4. Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku 13 727,000 t

1.1.4.1.1.1.68. Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku komplet 5 348,000 m3

1.1.4.1.1.5.1. Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku 606,000 m3

1.1.4.1.2.90. Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku 1 370,200 m3

1.1.4.1.3.57. Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku 5 082,000 m3

1.1.4.2.69. Doprava vybúraných hmôt (asfalt. betón. kameň) vrátane nakladania a vykladania. uloženia a poplatku za skládku 397,446 t

**Skutočnosť č. 2**

položky pre dodávku materiálu 1.1.3.1.1.1.19. a 1.1.3.1.1.1.21. majú zmenenú mernú jednotku (oproti predošlej verzii VV) bez zmeny množstva k príslúchajúcim položkám

1.1.3.1.1.1.18. Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 5 845,800 m3

1.1.3.1.1.1.19. Štrkopiesok frakcia 0-16 mm. STN EN 12620 + A1 5 845,800 t



TATRA TENDER

	<p>1.1.3.1.1.1.20. Zásyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objektu - štrkodrvou 15 346,000 m<sup>3</sup></p> <p>1.1.3.1.1.1.21. Štrkodrava frakcia 0-32 mm. STN EN 13242 + A1 15 346,000 t</p> <p><b>Skutočnosť č. 3</b></p> <p>položky boli v prílohe č. C.2 - Rozpočet zmluvnej ceny Výkaz výmer k naceneniu po Zmene č.8 vypustené a teraz ich verejný obstarávateľ opäť zaradil do Výkazu výmer</p> <p>1.1.4.1.1.1.13. Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia (upresniť podľa zamerania IS) 680 m<sup>3</sup></p> <p>1.1.4.1.1.1.46. Výplň škár živičnou zálievkou 5 288,600 m</p> <p>1.1.4.1.2.40. Výplň škár živičnou zálievkou 468,600 m</p> <p><b>Skutočnosť č. 4</b></p> <p>položka 1.1.4.1.1.1.34. nemá uvedenú hrúbku konštrukcie</p> <p>1.1.4.1.1.1.34. Podklad zo štrkodrvy 6 850,300 m<sup>2</sup></p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie resp. doplnenie súťažných podkladov.</p>
	<p>K Skutočnostiam 1 a 2:</p> <p>Uchádzač uvedené položky ocení v jednotkách podľa výkazu výmer. Pri dokladovaní odpadového materiálu na skládke v tonách sa hodnota prepočíta podľa objemovej hmotnosti jednotlivých materiálov.</p> <p>K skutočnosti č. 3:</p> <p>Uchádzač položky 1.1.4.1.1.1.46. Výplň škár živičnou zálievkou 5 288,600 m a 1.1.4.1.2.40. Výplň škár živičnou zálievkou 468,600 m neocení, nakoľko ich ocení v položke 1.1.4.1.1.1.38 Asfaltový betón AC 11 tr. II. hr. 50 mm - obrusná vrstva vrátane výplne škár živičnou zálievkou.</p> <p>Položku 1.1.4.1.1.1.13. Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia (upresniť podľa zamerania IS) 680 m<sup>3</sup> uchádzač ocení v zmysle súťažných podkladov.</p> <p>K Skutočnosti č. 4:</p> <p>Hrúbka konštrukcie je 20cm.</p>
<b>Žiadosť o vysvetlenie č. 118</b>	
6.	<p>Vážený verejný obstarávateľ, po preskúmaní vysvetlenia SP č. 7 spojené so Zmenou SP č. 10 Vás žiadame o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov:V odpovedi na otázku č. 2 zo žiadosti o vysvetlenie č. 96 ste uviedli, že zmena množstva obsypu a zásypu je odôvodnené požiadavkou jednotlivých orgánov.</p> <p>Žiadame VO o uvedenie orgánov, ktoré požadovali zmenu množstva obsypu, keďže v prístupných vyjadreniach sme takúto požiadavku nenašli.</p>



TATRA TENDER

	Verejný obstarávateľ upresnil množstvo obsypu aj na základe prepočtu a zmien jednotlivých dĺžok kanalizácií.
7.	<p>V odpovedi na otázku č. 3 zo žiadosti o vysvetlenie č. 96 ste uviedli, že úprava zásypu štrkodrvou je v zmysle vyjadrení a požiadaviek jednotlivých orgánov.</p> <p>Žiadame VO o uvedenie orgánov, ktoré požadovali pre typ povrchu tráva/rola ako zásyp štrkodrvu.</p>
	Verejný obstarávateľ upresnil túto požiadavku v zmysle vyjadrenia a požiadaviek jednotlivých obcí a zjednotenia zásypov v obciach.
8.	<p>Vo vyjadrení pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Senec z 20.01.2020 sa uvádza: „Pozemky musia byť po ukončení záberu v takom stave, ktorý umožní ich bezproblémové začlenenie do poľnohospodárskej výroby“.</p> <p>Môže byť skladba humus 40 cm a pod tým štrkodrva dostatočne začlenená do poľnohospodárskej výroby?</p>
	V poľnohospodárskej pôde je zásyp zeminou nie štrkodrvou. Štrkodrva sa bude používať v komunikáciách.

S úctou

JUDr. Tomáš Uriček,  
Tatra Tender s.r.o.