


No.	Nazwa	Model	Ilość	Jednostka	Uwagi
1	V6-i Side Discharge(380-415V EU series)	MVi-200WV2RN1(A)	1		V6-i Side Discharge(380-415V EU series)
2	Compact kaseta 4 stronna(EU series)	MI2-45Q4CDN1	2		Compact kaseta 4 stronna(EU series)
3	montaż do ściany(EU series)	MI2-28GDN1	2		montaż do ściany(EU series)
4	montaż do ściany(EU series)	MI2-22GDN1	1		montaż do ściany(EU series)
5	Compact kaseta 4 stronna(EU series)	MI2-22Q4CDN1	1		Compact kaseta 4 stronna(EU series)
6	montaż do ściany(EU series)	MI2-17GDN1	1		montaż do ściany(EU series)
7	Rozgałęźnik	FQZHN-01D	5		Rozgałęźnik
8	Rozgałęźnik	FQZHN-03D	1		Rozgałęźnik
9	Rura	Ø6.35	28,5	m	miedziana Rura
10	Rura	Ø9.52	29,5	m	miedziana Rura
11	Rura	Ø12.7	35,0	m	miedziana Rura
12	Rura	Ø15.9	27,2	m	miedziana Rura
13	Rura	Ø19.1	2,3	m	miedziana Rura
14	Rura	Ø22.2	6,5	m	miedziana Rura
15	Redukcja	Ø12.7<->Ø15.9	1		Redukcja
16	Redukcja	Ø22.2<->Ø25.4	1		Redukcja
17	WDC-120G/WK(A)	WDC-120G/WK(A)	2		2nd generation group controller
18	WDC-86E/KD	WDC-86E/KD	3		2nd generation wired controller
19	R410A czynnik chłodzący	R410A	3,22	kg	dodatkowy czynnik chłodzący



AARZ ATTELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki				
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec biuro@aarz.pl tel: 514492982				
BRANŻA	SPEC	ETAP	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
IS	AR	PT	1:80	S11a
NAZWA I ADRES ZADANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ				
DATA 22 MARZEC 2023				
ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 240903_2 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI				
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA				
BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT: mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w/o				
BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY: inż. Nela Mickiewicz-Zajac Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń				
PODPIS Marek Kamiński				
Nela Mickiewicz-Zajac				
STRONA				
ZALĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE				