


SCHEMAT KOTŁOWNI



- LEGENDA :
1. Kocioł peletowy o mocy 100kW

2. Naczynie wzbiorcze otwarte typu B poj. 80dm3

3. Manometr

4. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4" ciśnienie 2,5bar

5. Zawór kulowy Dn 65

6. Zawór zwrotny Dn 65

7. Pompa obiegu C.O. Q = 0,140m²/h, Hp - 15,05kPa

8. Automatyczny zawór ochronny powrotu

9. Zawór kulowy Dn 65

10. Zawór zwrotny Dn 65

11. Zawór kulowy Dn 40

12. Pompa ładująca zasobnik c.w.u.

13. Zawór zwrotny Dn 40

14. zawór spustowy Dn25

15. Filtr skośny siatkowy Dn40

16. Filtr skośny siatkowy Dn65

1szt.

1szt

1szt

1szt

2szt

1szt

1szt.

1szt

2szt

1szt

3szt

1szt

1szt

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI C.W.U.

<div>Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów NIP 574-167-89-56 IDS 240318331</div> <div>MPprojekt</div>	TEMAT ZADANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BLIŻYCACH			
	OBIEKT ADRES	Bliżyce 63, 42-320 Bliżyce dz. nr 409/1, 408/2 obręb 0002 Bliżyce			
	TEMAT RYS.	SCHEMAT KOTŁOWNI - INSTALACJI KOTŁA			
	SANITARNA - PROJEKTANT	mgr inż. Kamila Kucharska upr nr WKP/0424/POOS/19		DATA	11.12.2024
	SANITARNA -OPRACOWANIE	mgr inż. Kamila Kucharska upr nr WKP/0424/POOS/19		SKALA	-
				NR RYS.	S/11