

ZÁKAZKA: Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2 II.

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

Vysvetlenie č. 5

Otázka z 31.03.2020 08:17:45:

„SO 05 Ochladzovací vodný prvok, v TS časti architektúra je uvedené, že v strojovni sa nachádza strojné vybavenie fontány a to: predfilter, úpravovňa tvrdosti vody, predfilter kompresoru, kompresor a hlavný rozvádzač s riadením.

Tieto položky sme vo výkaze výmer nenašli. Budú tieto položky doplnené do výkazu výmer?“

Odpoveď:

Strojné vybavenie fontány je súčasťou celkového výkazu výmer, ktorý bol vložený do dokumentov k zákazke ako príloha k vysvetleniu č. 3 s názvom **DSP_VDC2_vykaz vymerh_UPRAVA_30032020**, položky č. 100, ktorej textáciu dopĺňame/upravujeme nasledovne a v zmysle tohto doplnenia uchádzač ocení predmetnú položku výkazu výmer.

Pôvodná textácia položky v znení:

100	5538168166	Fontána hmlová	ks	1,000	-	-
-----	------------	----------------	----	-------	---	---

Súčasťou výrobku je základový rám na osadenie.

sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

100	5538168166	Fontána hmlová vrátane filtrácie (Chemická úprava tvrdej vody 1,5m3/hod), predfilter, kompresoru a hlavného rozvádzača s riadením	ks	1,000		
-----	------------	---	----	-------	--	--

Súčasťou výrobku je základový rám na osadenie.

V Trnave, dňa 31.03.2020

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová